2024 YILI MART AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK		BULANIKLIK		PH		SICAKLIK		İLETKENLİK		Ç.OKSİJEN		ALÜMİNYUM		ARSENİK		KADMİYUM		KROM		BAKIR		DEMİR	
EC			1		6,5-9,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
WHO	15		5		6,5-8		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
EPA	15		1		6,5-8,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,3 mg/l	
TSE	20		1		6,5-9,5		°C		2500mS/cm		Min. 5 mg/l		0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1.03.2024	3	1	1,5	0,28	7,08	8,06	21,8	14,1	254	283	6,82	9,05	0,15	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	<0,004
2.03.2024	3	1	1,76	0,4	7,06	8,1	12,5	11,4	251	283	6,7	8,91	0,17	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,21	0,02
3.03.2024	3	1	1,71	0,63	7,05	8,05	12,8	11	252	286	6,86	9,13	0,15	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,18	0,008
4.03.2024	3	1	1,82	0,30	6,92	8,26	21,5	10,8	251	284	6,78	8,90	0,14	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,20	0,005
5.03.2024	3	1	2,41	0,66	7,03	8,25	15,7	9,8	249	284	7,05	9,21	0,15	0,08	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,20	0,006
6.03.2024	3	1	2,05	0,58	7,07	8,08	14,4	9,6	252	285	6,88	8,91	0,14	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,19	0,005
7.03.2024	3	1	2,41	0,44	7,21	7,98	8,0	7,6	246	286	7,05	9,30	0,13	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,18	0,006
8.03.2024	3	1	1,85	0,51	7,22	8,07	16,4	11,2	246	283	6,92	8,85	0,14	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,19	<0,004
9.03.2024	2	1	1,76	0,52	7,34	8,02	10,9	10,2	244	288	7,00	9,00	0,13	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,19	0,030
10.03.2024	2	1	1,92	0,36	7,19	8,01	12,4	7,1	247	285	6,96	8,89	0,11	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,18	0,008
11.03.2024	3	1	1,56	0,58	6,86	8,06	20,8	13,8	246	284	6,82	8,91	0,12	0,07	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,17	0,005
12.03.2024	3	1	1,63	0,26	7,07	7,99	18,5	10,1	252	288	6,84	9,08	0,12	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,004
13.03.2024	3	1	1,83	0,52	7,17	8,04	20,8	12,1	246	289	6,75	8,90	0,12	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,004
14.03.2024	2	1	1,45	0,13	7,22	7,82	19,0	9,4	246	289	7,09	9,20	0,11	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,004
15.03.2024	2	1	1,5	0,35	7,27	8,01	19,7	12,2	249	289	6,43	8,97	0,11	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,004
16.03.2024	2	1	1,62	0,44	7,28	8,46	9,1	7,3	247	286	6,49	8,73	0,1	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,004
17.03.2024	2	1	1,34	0,2	7,28	7,72	16,1	10,4	247	287	6,52	9,48	0,1	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	0,009
18.03.2024	3	1	1,67	0,25	7	8,06	13,3	12,6	251	289	6,81	8,07	0,1	0,006	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,15	0,005
19.03.2024	3	1	2,24	0,67	6,71	8,06	15,1	8,2	251	285	7,05	9,21	0,11	0,06	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,17	0,007
20.03.2024	3	1	1,76	0,29	7,02	8,04	17,5	9,4	252	285	6,78	8,68	0,12	0,05	<3,76	<3,76	<2	<2	<3,32	<3,32	<4,74	<4,74	0,16	<0,004
21.03.2024																								
22.03.2024																								
23.03.2024																								
24.03.2024																								
25.03.2024																								
26.03.2024																								
27.03.2024																								
28.03.2024																								
29.03.2024																								
30.03.2024																								
31.03.2024																								

Standart	MANGAN		KURŞUN		NİKEL		BOR		ANTİMON		SELENYUM		FLORÜR		KLORÜR		NİTRİT		NİTRAT		SÜLFAT		SODYUM		AMONYUM		POTASYUM		MAGNEZYUM		KALSİYUM		S.KLOR	TOPLAM KOLİFORM	ESCHERICHIA COLİ
EC	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
WHO	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		1,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
EPA	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		45 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
TSE	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0	0
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.03.2024	80,2	20	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,6	31,2	<0,13	<0,13	0,54	0,59	6,62	20,8	28,4	27,1	<0,13	<0,13	2,08	2,16	4,8	4,59	19,2	26,2	0,62	0	0
2.03.2024	107	19,3	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,4	31,2	<0,13	<0,13	0,55	0,6	6,58	20,5	28,7	27,2	<0,13	<0,13	2,05	2,18	4,71	4,6	19,4	26,5	0,58	0	0
3.03.2024	89,2	19,7	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,7	31,2	<0,13	<0,13	0,6	0,76	5,28	18,8	34,5	34	<0,13	<0,13	4,2	2,57	4,8	3,95	18,3	17,9	0,61	0	0
4.03.2024	109	20,3	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,4	31,2	<0,13	<0,13	0,55	0,6	6,58	20,5	28,7	27,2	<0,13	<0,13	2,05	2,18	4,71	4,6	19,4	26,5	0,66	0	0
5.03.2024	83	20	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,009	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,4	31,2	<0,13	<0,13	0,55	0,6	6,58	20,5	28,7	27,2	<0,13	<0,13	2,05	2,18	4,71	4,6	19,4	26,5	0,75	0	0
6.03.2024	68,8	19,4	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,6	31,2	<0,13	<0,13	0,54	0,59	6,62	20,8	28,4	27,1	<0,13	<0,13	2,08	2,16	4,8	4,59	19,2	26,2	0,75	0	0
7.03.2024	69	16,2	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,01	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,7	31,2	<0,13	<0,13	0,6	0,76	5,28	18,8	34,5	34	<0,13	<0,13	4,2	2,57	4,8	3,95	18,3	17,9	0,67	0	0
8.03.2024	73,1	17,7	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,6	31,2	<0,13	<0,13	0,54	0,59	6,62	20,8	28,4	27,1	<0,13	<0,13	2,08	2,16	4,8	4,59	19,2	26,2	0,65	0	0
9.03.2024	94,0	15	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,1	32,2	<0,13	<0,13	0,66	0,78	5,64	19,3	32,7	31,8	<0,13	<0,13	2,04	2,36	6,72	4,58	23,1	22,7	0,56	0	0
10.03.2024	99	16,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	<0,003	<0,003	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,6	32,3	<0,13	<0,13	0,49	<0,47	6,26	19,3	33,3	31,9	<0,13	<0,13	2,39	2,4	4,37	4,74	15,2	22,8	0,51	0	0
11.03.2024	89,4	11,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,6	32,5	<0,13	<0,13	0,48	0,79	6,23	18,9	33,1	32,2	<0,13	<0,13	2,37	2,39	4,38	4,58	15,3	22,8	0,72	0	0
12.03.2024	88,2	12,5	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	38,0	32,7	<0,13	<0,13	0,89	0,8	7,02	19,8	38,6	32,3	<0,13	<0,13	2,68	2,38	5,28	4,57	19,1	23,2	0,60	0	0
13.03.2024	88	10,3	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,008	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	36,2	32,5	<0,13	<0,13	0,81	0,72	6,98	20,2	37,3	32,1	<0,13	<0,13	2,63	2,33	5,2	4,56	19,4	23,4	0,64	0	0
14.03.2024	87,9	9,99	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,005	0,007	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,3	32,5	<0,13	<0,13	0,74	0,82	5,82	20,6	31,2	32,2	<0,13	<0,13	2,24	2,39	4,34	4,59	16,0	22,4	0,62	0	0
15.03.2024	73,9	9,17	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,4	32,8	<0,13	<0,13	0,89	0,84	6,21	19,9	37,3	32,4	<0,13	<0,13	2,35	2,53	4,72	4,65	16,3	22,7	0,61	0	0
16.03.2024	87,9	9,99	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	32,3	32,6	<0,13	<0,13	0,88	0,83	6,19	20,3	36,4	32,3	<0,13	<0,13	2,29	2,49	4,65	4,61	16,1	22,5	0,63	0	0
17.03.2024	79,7	8,03	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	35,3	32,1	<0,13	<0,13	0,84	0,79	5,95	20,4	36,3	32,1	<0,13	<0,13	2,28	2,48	4,68	4,62	16	22,4	0,57	0	0
18.03.2024	73,8	5,56	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,004	0,006	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	31,2	32,4	<0,13	<0,13	0,9	0,88	6,01	19,6	31,2	32,1	<0,13	<0,13	2,25	2,38	4,34	4,62	16,1	23	0,58	0	0
19.03.2024	67,7	6,66	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,007	0,008	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	34,0	32,7	<0,13	<0,13	0,86	0,89	6,56	19,5	34,0	32,2	<0,13	<0,13	2,38	2,39	4,7	4,62	16,3	22,7	0,57	0	0
20.03.2024	55,6	4,23	<3,58	<3,58	<5,10	<5,10	0,006	0,009	<2	<2	<3,92	<3,92	<0,61	<0,61	33,8	32,2	<0,13	<0,13	0,92	0,91	6,34	19,2	34,2	31,9	<0,13	<0,13	2,49	2,45	4,72	4,62	17,0	22,5	0,65	0	0

Değerlendirme: Yukarda çalışılan parametreler yönünden 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre analiz sonuçları uygundur.

TSE: Türk Standartları Enst. | WHO: Dünya sağlık Teşkilatı | EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı | EC: Avrupa Birliği

*** Spektrofotometrik**