2025 YILI HAZİRAN AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK		BULANIKLIK		PH		SICAKLIK		İLETKENLİK		Ç.OKSİJEN		ALÜMİNYUM		ARSENİK		KADMİYUM		KROM		BAKIR		DEMİR	
EC			1		6,5-9,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
WHO	15		5		6,5-8		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
EPA	15		1		6,5-8,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,3 mg/l	
TSE	20		1		6,5-9,5		°C		2500mS/cm		Min. 5 mg/l		0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l	
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1.06.2025	10	1	11,9	0,30	7,48	7,56	19,6	17,3	188	220	6,69	7,32	0,67	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,37	0,02
2.06.2025	8	1	6,98	0,24	7,68	7,76	20,5	16,3	188	218	6,48	9,03	0,61	0,03	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,33	0,01
3.06.2025	10	1	7,56	0,27	7,53	7,69	18,3	16,2	186	219	6,74	9,14	0,67	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,33	0,01
4.06.2025	8	1	6,56	0,22	7,42	7,50	20,1	16,0	192	249	6,83	9,24	0,72	0,03	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,32	0,01
5.06.2025	10	1	7,21	0,50	7,51	7,63	15,1	15,9	193	234	6,46	8,91	0,67	0,03	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,36	0,01
6.06.2025	10	1	7,38	0,22	7,56	7,72	17,5	17,2	205	241	6,34	8,83	0,60	0,03	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,30	0,01
7.06.2025	8	1	7,6	0,32	7,95	7,9	15,5	15,3	199	229	6,41	8,25	0,53	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,31	0,008
8.06.2025	9	1	6,29	0,50	7,56	7,62	17,9	16,1	204	237	6,43	8,78	0,53	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,32	0,01
9.06.2025	8	1	6,97	0,41	7,44	7,5	16,0	15,4	210	243	6,53	8,11	0,36	0,05	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,28	<0,005
10.06.2025	8	1	6,15	0,24	7,34	7,56	19,5	17,0	203	240	6,73	9,14	0,49	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,26	0,02
11.06.2025	8	1	6,49	0,20	7,49	7,86	20,6	19,3	214	241	6,74	8,92	0,47	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,26	0,01
12.06.2025	8	1	6,49	0,30	7,61	7,85	20,0	17,6	197	235	6,48	8,84	0,45	0,03	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,25	0,01
13.06.2025	8	1	6,32	0,23	7,88	7,93	20,9	17,2	214	237	6,85	7,51	0,57	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,29	0,01
14.06.2025	5	1	6,18	0,30	7,92	7,82	20,1	18,5	205	239	6,93	7,35	0,57	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,26	0,006
15.06.2025	5	1	5,83	0,38	7,77	7,89	21,1	19,2	205	248	6,84	7,31	0,52	0,02	<3,98	<3,98	<2,89	<2,89	<2,93	<2,93	<4,33	<4,33	0,24	0,005
16.06.2025																								
17.06.2025																								
18.06.2025																								
19.06.2025																								
20.06.2025																								
21.06.2025																								
22.06.2025																								
23.06.2025																								
24.06.2025																								
25.06.2025																								
26.06.2025																								
27.06.2025																								
28.06.2025																								
29.06.2025																								
30.06.2025																								

Standart	MANGAN		KURŞUN		NİKEL		BOR		ANTİMON		SELENYUM		FLORÜR		KLORÜR		NİTRİT		NİTRAT		SÜLFAT		SODYUM		AMONYUM		POTASYUM		MAGNEZYUM		KALSİYUM		S.KLOR		TOPLAM KOLİFORM	ESCHERİCHİA COLİ
EC	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l		0	0
WHO	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		1,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l		0	0
EPA	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		45 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l		0	0
TSE	50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		1,5 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l		0	0
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.06.2025	15,7	3,99	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	25,6	25,8	<0,14	<0,14	1,00	0,84	5,24	22,6	22,0	21,5	<0,13	<0,13	1,86	1,82	3,58	3,40	16,8	20,2	0,44	0	0
2.06.2025	11,6	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	4E-04	0,005	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	25,8	26,1	<0,14	<0,14	0,96	0,76	5,28	20,7	21,8	21,3	<0,13	<0,13	1,84	1,72	3,52	3,24	16,8	19,9	0,58	0	0
3.06.2025	11,2	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	25,9	26,3	<0,14	<0,14	0,95	0,74	5,45	20,7	21,9	21,3	<0,13	<0,13	1,86	1,73	3,58	3,25	16,5	19,8	0,48	0	0
4.06.2025	11,7	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	0,005	0,005	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	25,9	26,2	<0,14	<0,14	0,98	0,75	5,40	20,8	21,9	21,4	<0,13	<0,13	1,86	1,74	3,55	3,24	16,7	19,9	0,48	0	0
5.06.2025	17,2	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	31,7	30,1	<0,14	<0,14	1,32	1,06	6,86	19,9	26,4	24,8	<0,13	<0,13	2,10	1,92	4,10	3,70	19,0	21,4	0,55	0	0
6.06.2025	15,3	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	31,3	31,0	<0,14	<0,14	1,21	1,10	6,80	20,8	26,4	25,3	<0,13	<0,13	2,10	1,91	4,10	3,71	19,0	22,0	0,52	0	0
7.06.2025	13,6	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	31,3	31,0	<0,14	<0,14	1,21	1,10	6,84	20,1	25,4	24,9	<0,13	<0,13	1,96	1,94	4,05	3,77	19,3	22,1	0,54	0	0
8.06.2025	14,1	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	27,8	28,7	<0,14	<0,14	0,72	0,77	5,40	24,0	23,7	23,4	<0,13	<0,13	1,92	1,91	3,66	3,62	15,9	21,8	0,57	0	0
9.06.2025	14,1	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	28,9	28,8	<0,14	<0,14	0,89	0,91	6,11	21,4	24,8	23,3	<0,13	<0,13	1,95	1,94	3,74	3,88	17,9	22,1	0,53	0	0
10.06.2025	13,7	4,36	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	30,0	29,1	<0,14	<0,14	0,94	0,78	6,14	24,9	25,0	24,1	<0,13	<0,13	2,10	1,92	4,00	3,65	18,4	22,7	0,51	0	0
11.06.2025	13,4	4,21	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	30,0	29,4	<0,14	<0,14	0,92	0,76	5,95	24,5	25,0	24,6	<0,13	<0,13	2,11	1,93	4,01	3,67	18,5	22,3	0,58	0	0
12.06.2025	12,8	3,90	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	30,2	29,5	<0,14	<0,14	0,97	0,76	5,96	24,5	25,2	24,1	<0,13	<0,13	2,10	1,93	4,00	3,67	18,4	22,8	0,59	0	0
13.06.2025	17,5	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003	<3,76	<3,76	<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	29,2	29,2	<0,14	<0,14	0,70	0,60	6,10	23,0	24,6	24,0	<0,13	<0,13	2,00	1,93	4,44	3,70	18,4	22,9	0,51	0	0
14.06.2025	16,4	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003			<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	28,4	28,9	<0,14	<0,14	0,48	0,41	5,20	23,9	24,1	24,0	<0,13	<0,13	1,98	1,91	3,88	3,64	18,0	22,5	0,42	0	0
15.06.2025	20,2	<3,80	<4,37	<4,37	<3,24	<3,24	<0,003	<0,003			<3,94	<3,94	<0,14	<0,14	28,1	30,4	<0,14	<0,14	0,50	0,64	5,17	24,3	24,3	24,9	<0,13	<0,13	2,01	1,91	3,86	3,76	18,2	23,4	0,49	0	0

Değerlendirme: Yukarda çalışılan parametreler yönünden 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" göre analiz sonuçları uygundur.

TSE: Türk Standartları Enst. | WHO: Dünya sağlık Teşkilatı | EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı | EC: Avrupa Birliği

*** Spektrofotometrik**