

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı

2012 YILI EYLÜL AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart		RENK		BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK		SERBES	KOLIFOR
																							T	KLOR	M
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5				°C		0	
WHO		15		0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8				°C	0,5	0	
EPA		15		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5				°C	0,4	0	
TSE		20		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5				°C		0	
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.09.2012	10:00	15	1	2,13	0,18	28	4	0,04	0,01	0,24	0,02	0,34	0,39	<0,05	<0,05	194,8	233	7,43	8,11	3,3	5,1	20,9	21,0	0,62	Yok
2.09.2012	10:00	11	1	1,73	0,29	34	5	0,03	0,01	0,26	0,02	0,36	0,42	<0,05	<0,05	199,1	243	7,41	8,15	3,2	5,1	19,6	19,0	0,60	Yok
3.09.2012	10:00	8	1	1,80	0,30	40	8	0,03	0,01	0,27	0,03	0,24	0,36	<0,05	<0,05	201	246	7,48	8,14	3,1	5,2	20,4	20,3	0,62	Yok
4.09.2012	10:00	13	1	2,02	0,36	55	3	0,04*	0,01*	0,28	0,03	0,27*	0,34*	<0,05*	<0,05*	203	237	7,55	8,12	3,1	5,2	20,7	18,3	0,62	Yok
5.09.2012	10:00	14	1	2,16	0,29	30	1	0,04*	0,01*	0,26	0,02	0,31*	0,33*	<0,05*	<0,05*	201	235	7,53	8,15	3,3	5,2	19,8	18,6	0,61	Yok
6.09.2012	10:00	16	1	2,57	0,31	32	4	0,03*	0,01*	0,28	0,02	0,42	0,38	<0,05	<0,05	199,7	233	7,55	8,32	3,3	5,1	18,6	19,2	0,62	Yok
7.09.2012	10:00	15	1	2,29	0,28	30	7	0,05	0,01	0,24	0,04	0,41	0,29	<0,05	<0,05	202	232	7,74	8,41	3,2	5,0	19,2	18,1	0,62	Yok
8.09.2012	10:00	15	1	2,34	0,29	29	7	0,03	0,01	0,29	0,03	0,40	0,39	<0,05	<0,05	202	235	7,49	8,38	3,0	5,0	18,9	18,1	0,61	Yok
9.09.2012	10:00	14	1	2,96	0,28	52	6	0,05	0,01	0,31	0,03	0,44	0,42	<0,05	<0,05	204	239	7,37	8,11	3,2	5,1	20,8	18,9	0,60	Yok
10.09.2012	10:00	14	1	2,88	0,28	28	4	0,02	0,01	0,22	0,02	0,23	0,17	<0,05	<0,05	201	238	7,78	8,43	3,3	5,1	19,4	18,3	0,61	Yok
11.09.2012	10:00	11	1	1,97	0,26	36	8	0,03	0,01	0,26	0,03	0,35	0,53	<0,05	<0,05	201	237	7,73	8,32	3,1	5,1	17,8	18,6	0,61	Yok
12.09.2012	10:00	13	1	2,18	0,27	33	5	0,04	0,01	0,23	0,02	0,25	0,28	<0,05	<0,05	198,7	235	7,76	8,18	3,1	5,3	18,8	18,2	0,61	Yok
13.09.2012	10:00	15	1	3,01	0,27	40	4	0,02	0,01	0,25	0,03	0,31	0,39	<0,05	<0,05	205	238	7,87	8,21	3,1	5,2	18,9	18,4	0,61	Yok
14.09.2012	10:00	17	1	3,28	0,28	48	5	0,03	0,01	0,29	0,03	0,24	0,30	<0,05	<0,05	204	240	7,62	8,45	3,1	5,2	18,7	18,0	0,61	Yok
15.09.2012	10:00	15	1	2,96	0,28	35	5	0,03	0,01	0,29	0,03	0,29	0,43	<0,05	<0,05	202	241	7,70	8,43	3,2	5,0	18,7	18,3	0,62	Yok
16.09.2012	10:00	14	1	2,77	0,25	38	3	0,06	0,01	0,28	0,03	0,38	0,41	<0,05	<0,05	205	241	7,54	8,25	3,0	5,1	23,4	21,4	0,60	Yok
17.09.2012	10:00	12	1	2,37	0,26	33	8	0,06	0,01	0,25	0,02	0,29	0,28	<0,05	<0,05	203	239	7,65	8,34	3,0	5,0	21,2	20,5	0,61	Yok
18.09.2012	10:00	12	1	2,31	0,26	35*	6*	0,05*	0,01*	0,27*	0,02*	0,36*	0,32*	<0,05*	<0,05*	202	237	7,63	8,29	3,0	5,3	22,8	21,3	0,61	Yok
19.09.2012	10:00	15	1	2,48	0,27	39*	7*	0,05*	0,01*	0,28*	0,02*	0,38*	0,35*	<0,05*	<0,05*	200	243	7,51	8,07	3,1	5,3	21,0	18,8	0,62	Yok
20.09.2012	10:00	13	1	2,06	0,29	77	7	0,06*	0,01*	0,34	0,04	0,48	0,52	<0,05	<0,05	204	245	7,66	8,11	3,1	5,1	22,8	21,5	0,62	Yok
21.09.2012	10:00	13	1	2,10	0,26	64	9	0,04	0,01	0,32	0,03	0,40	0,42	<0,05	<0,05	201	233	7,64	8,16	3,0	5,0	23,4	22,7	0,62	Yok
22.09.2012	10:00	12	1	1,97	0,25	45	2	0,02	0,01	0,27	0,03	0,27	0,39	<0,05	<0,05	199,3	231	7,61	8,07	3,0	5,0	22,3	21,1	0,61	Yok
23.09.2012	10:00	13	1	2,18	0,27	38	7	0,02	0,01	0,23	0,04	0,27	0,41	<0,05	<0,05	198,8	237	7,81	8,34	3,1	5,3	21,5	20,7	0,61	Yok
24.09.2012	10:00	13	1	2,15	0,26	43	8	0,03	0,01	0,42	0,05	0,33	0,45	<0,05	<0,05	203	240	7,53	8,06	3,0	5,2	23,1	21,4	0,6	Yok
25.09.2012	10:00	13	1	2,17	0,25	28	6	0,02	0,01	0,22	0,02	0,25	0,28	<0,05	<0,05	200	235	7,76	8,47	3,1	5,2	22,7	20,9	0,6	Yok
26.09.2012	10:00	12	1	1,89	0,25	85	37	0,03	0,01	0,36	0,05	0,20	0,26	<0,05	<0,05	199,8	234	7,68	8,40	3,1	5,3	21,4	23,6	0,6	Yok
27.09.2012	10:00	12	1	1,91	0,26	61	18	0,04*	0,01*	0,28	0,02	0,23*	0,27*	<0,05*	<0,05*	204	235	7,74	8,19	3,1	5,3	22,7	22,4	0,6	Yok
28.09.2012	10:00	14	1	2,70	0,27	39	7	0,03*	0,01*	0,24	0,02	0,23*	0,29*	<0,05*	<0,05*	196,8	236	7,81	8,22	3,1	5,3	23,5	22,7	0,6	Yok
29.09.2012	10:00	13	1	2,46	0,27	33	3	0,05*	0,01*	0,22	0,03	0,28*	0,29*	<0,05*	<0,05*	205	236	7,86	8,37	3,1	5,2	25,8	18,5	0,6	Yok
30.09.2012	10:00	13	1	2,51	0,27	56	4	0,06*	0,01*	0,26	0,03	0,25*	0,29*	<0,05*	<0,05*	203	237	7,81	8,30	3,2	5,3	20,1	17,3	0,62	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik