

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı

2012 YILI KASIM AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK		SERBES	KOLIFOR		
		GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	T KLOR	M		
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5			°C		0		
WHO	15			0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8			°C	0,5	0		
EPA	15			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5			°C	0,4	0		
TSE	20			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5	°C		0		
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ		
1.11.2012	10:00	33	1	8,40	0,48	49	1	0,03*	0,01*	0,34	0,01	0,19*	0,28*	<0,05*	<0,05*	205	246	7,82	8,46	3,1	5,2	12,3	15,2	0,59	Yok
2.11.2012	10:00	30	1	6,21	0,32	44	2	0,03*	0,01*	0,27	0,02	0,22*	0,25*	<0,05*	<0,05*	203	237	7,88	8,35	3,3	5,2	12,8	14,6	0,58	Yok
3.11.2012	10:00	31	1	6,79	0,31	46	2	0,04*	0,01*	0,30	0,01	0,26*	0,29*	<0,05*	<0,05*	206	248	7,93	8,16	3,3	5,2	13,6	13,4	0,58	Yok
4.11.2012	10:00	31	1	6,86	0,29	45	2	0,05*	0,01*	0,27	0,01	0,31*	0,32*	<0,05*	<0,05*	212	246	7,86	8,11	3,2	5,2	17,9	17,1	0,59	Yok
5.11.2012	10:00	27	1	4,57	0,27	42	2	0,03*	0,01*	0,25	0,01	0,28*	0,32*	<0,05*	<0,05*	205	244	7,77	8,13	3,1	5,2	19,2	18,7	0,59	Yok
6.11.2012	10:00	26	1	4,86	0,26	42	2	0,03*	0,01*	0,27	0,01	0,26*	0,3*	<0,05*	<0,05*	204	242	7,85	8,32	3,3	5,1	17,0	17,4	0,60	Yok
7.11.2012	10:00	28	1	5,29	0,28	43	1	0,03*	0,01*	0,30	0,01	0,28*	0,33*	<0,05*	<0,05*	205	245	7,81	8,48	3,1	5,2	17,1	16,3	0,60	Yok
8.11.2012	10:00	27	1	4,41	0,31	37	1	0,02*	0,01*	0,27	0,01	0,25*	0,31*	<0,05*	<0,05*	198,6	243	7,88	8,37	3,2	5,3	15,3	15,1	0,59	Yok
9.11.2012	10:00	29	1	6,03	0,30	26	1	0,03*	0,01*	0,24	0,01	0,32*	0,35*	<0,05*	<0,05*	211	244	7,76	8,41	3,0	5,1	16,6	14,8	0,59	Yok
10.11.2012	10:00	30	1	6,37	0,33	28	1	0,03*	0,01*	0,34	0,01	0,32*	0,33*	<0,05*	<0,05*	208	239	7,83	8,24	3,1	5,2	15,0	15,5	0,59	Yok
11.11.2012	10:00	28	1	5,70	0,28	30	1	0,03*	0,01*	0,30	0,01	0,28*	0,32*	<0,05*	<0,05*	199	232	7,71	8,11	3,0	5,2	16,3	14,2	0,56	Yok
12.11.2012	10:00	32	1	7,14	0,23	33*	1*	0,02*	0,01*	0,31*	0,01*	0,27*	0,29*	<0,05*	<0,05*	196,8	227	7,59	8,31	3,0	5,2	12,7	13,6	0,57	Yok
13.11.2012	10:00	31	1	6,97	0,21	29	2	0,02*	0,01*	0,33	0,01	0,27*	0,30*	<0,05*	<0,05*	203	234	7,76	8,28	3,1	5,2	15,4	16,3	0,57	Yok
14.11.2012	10:00	36	1	8,92	0,20	28	1	0,03*	0,01*	0,34	0,01	0,29*	0,34*	<0,05*	<0,05*	204	240	7,69	8,36	3,1	5,2	16,4	12,5	0,58	Yok
15.11.2012	10:00	32	1	7,11	0,24	29	1	0,03*	0,01*	0,38	0,01	0,30*	0,35*	<0,05*	<0,05*	202	242	7,86	8,30	3,2	5,2	15,6	16,4	0,58	Yok
16.11.2012	10:00	32	1	6,93	0,23	25	2	0,02*	0,01*	0,34	0,02	0,30*	0,32*	<0,05*	<0,05*	201	230	7,55	8,21	3,2	5,3	15,8	14,6	0,59	Yok
17.11.2012	10:00	31	1	6,34	0,26	16	1	0,02*	0,01*	0,26	0,01	0,31*	0,33*	<0,05*	<0,05*	203	231	7,59	8,19	3,2	5,2	16,0	14,8	0,59	Yok
18.11.2012	10:00	33	1	7,63	0,27	27	1	0,04*	0,01*	0,39	0,01	0,35*	0,37*	<0,05*	<0,05*	206	247	7,81	8,28	3,2	5,2	16,6	14,7	0,60	Yok
19.11.2012	10:00	30	1	6,12	0,25	28	1	0,03*	0,01*	0,36	0,01	0,35*	0,38*	<0,05*	<0,05*	204	247	7,86	8,20	3,2	5,2	17,3	16,9	0,60	Yok
20.11.2012	10:00	31	1	6,52	0,29	24	1	0,03*	0,01*	0,34	0,02	0,33*	0,35*	<0,05*	<0,05*	201	233	7,69	8,17	3,5	5,3	10,2	12,8	0,6	Yok
21.11.2012	10:00	31	1	6,67	0,33	25*	1*	0,02*	0,01*	0,34*	0,01*	0,34*	0,32*	<0,05*	<0,05*	202	236	7,88	8,34	3,5	5,3	10,8	11,9	0,59	Yok
22.11.2012	10:00	31	1	6,71	0,31	29*	1*	0,02*	0,01*	0,37*	0,01*	0,31*	0,32*	<0,05*	<0,05*	199	235	7,76	8,25	3,5	5,3	12,2	12,7	0,59	Yok
23.11.2012	10:00	32	1	7,23	0,25	27*	1*	0,02*	0,01*	0,38*	0,01*	0,29*	0,30*	<0,05*	<0,05*	197	232	7,54	8,19	3,6	5,5	11,2	11,0	0,58	Yok
24.11.2012	10:00	32	1	7,19	0,24	11	1	0,02*	0,01*	0,22	0,02	0,30*	0,33*	<0,05*	<0,05*	198	239	7,65	8,21	3,6	5,5	10,9	11,5	0,58	Yok
25.11.2012	10:00	33	1	6,51	0,30	22	1	0,03	0,01	0,32	0,01	0,27	0,29	<0,05*	<0,05*	201	229	7,86	8,25	3,8	5,3	11,4	10,5	0,58	Yok
26.11.2012	10:00	33	1	6,42	0,31	26*	1*	0,04*	0,01*	0,35*	0,01*	0,31*	0,32*	<0,05*	<0,05*	207	231	7,71	8,22	3,8	5,4	15,7	11,3	0,59	Yok
27.11.2012	10:00	32	1	5,79	0,29	23*	1*	0,03*	0,01*	0,37*	0,01*	0,31*	0,35*	<0,05*	<0,05*	205	235	7,79	8,26	3,9	5,4	13,2	10,7	0,59	Yok
28.11.2012	10:00	32	1	5,75	0,29	21*	1*	0,03*	0,01*	0,34*	0,01*	0,32*	0,33*	<0,05*	<0,05*	205	236	7,62	8,19	3,9	5,4	10,8	12,5	0,59	Yok
29.11.2012	10:00	31	1	5,56	0,28	21	1	0,03	0,01	0,36	0,01	0,31	0,32	<0,05*	<0,05*	206	237	7,64	8,21	3,9	5,4	10,9	12,3	0,61	Yok
30.11.2012	10:00	30	1	5,47	0,27	17	1	0,03	0,01	0,31	0,02	0,30	0,33	<0,05*	<0,05*	203	248	7,55	8,37	3,9	5,4	20,5	10,3	0,59	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 02.05.2021 Rev. No/Tarihi: 00/-