

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı												2012 YILI MAYIS AYI ARITMA DENEY RAPORU													
Standart		RENK		BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJEN		SICAKLIK	SERBES T KLOR	KOLIFORM	
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5				°C		0	
WHO		15		0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8				°C	0,5	0	
EPA		15		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5				°C	0,4	0	
TSE		20		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5		°C		0	
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	
1.05.2012	10:00	26	1	5,33	0,29	35	16	0,10	0,01	0,32	0,02	0,97	0,39	<0,05	<0,05	160,4	203	7,60	8,33	5,0	6,2	12,1	10,8	0,5	Yok
2.05.2012	10:00	26	1	5,51	0,31	29	16	0,08	0,01	0,27	0,01	0,23	0,21	<0,05	<0,05	164	205	7,47	8,38	4,8	6,1	14,8	9,8	0,5	Yok
3.05.2012	10:00	27	1	5,52	0,28	30	17	0,09	0,01	0,28	0,01	0,24	0,22	<0,05	<0,05	168	206	7,48	8,32	4,9	5,8	14,2	9,9	0,5	Yok
4.05.2012	10:00	26	1	5,47	0,33	27	19	0,08	0,01	0,15	0,01	0,22	0,20	0,07	0,06	152,8	201	7,52	8,36	4,8	5,9	14,2	14,9	0,5	Yok
5.05.2012	10:00	23	1	4,65	0,30	25	23	0,04	0,01	0,20	0,01	0,19	0,17	0,07	0,07	154,1	203	7,60	8,21	5,0	6,1	12,9	10,7	0,5	Yok
6.05.2012	10:00	24	1	4,7	0,28	31	30	0,07	0,01	0,24	0,02	0,13	0,08	<0,05	<0,05	155,5	183,7	7,42	8,27	4,6	5,2	11,8	13,2	0,5	Yok
7.05.2012	10:00	19	1	3,73	0,22	27	17	0,09	0,02	0,21	0,01	0,15	0,17	<0,05	<0,05	164	205	7,74	8,04	4,8	5,3	20,0	18,1	0,5	Yok
8.05.2012	10:00	22	1	4,76	0,34	21	9	0,03	0,01	0,20	0,02	0,12	0,11	<0,05	<0,05	157	191	7,63	8,41	4,9	5,4	21,0	13,6	0,5	Yok
9.05.2012	10:00	21	1	3,89	0,36	19	9	0,04	0,01	0,22	0,01	0,13	0,15	<0,05	<0,05	161	195	7,62	8,31	4,8	5,3	13,8	14,3	0,5	Yok
10.05.2012	10:00	23	1	4,55	0,37	30	18	0,05	0,01	0,19	0,01	0,14	0,17	<0,05	<0,05	158,5	198,7	7,65	8,33	4,8	5,4	14,6	13,8	0,5	Yok
11.05.2012	10:00	22	1	4,48	0,35	25	15	0,07	0,01	0,17	0,02	0,11	0,14	<0,05	<0,05	156,7	195,4	7,52	8,26	4,9	5,6	14,1	12,6	0,5	Yok
12.05.2012	10:00	20	1	4,34	0,33	21	14	0,03	0,01	0,14	0,02	0,17	0,19	<0,05	<0,05	161,2	197,8	7,66	8,42	4,8	5,4	15,0	12,2	0,5	Yok
13.05.2012	10:00	21	1	4,60	0,35	25	19	0,08	0,02	0,22	0,02	0,07	0,08	<0,05	<0,05	172,8	197,8	7,31	7,56	4,2	5,3	12,3	12,5	0,5	Yok
14.05.2012	10:00	21	1	4,57	0,31	27	18	0,07	0,01	0,25	0,02	0,09	0,11	<0,05	<0,05	167,4	198,3	7,53	8,21	4,4	5,7	14,8	13,6	0,5	Yok
15.05.2012	10:00	21	1	4,51	0,29	26	16	0,09	0,02	0,23	0,01	0,12	0,15	<0,05	<0,05	168,1	198,9	7,55	8,13	4,5	5,9	16,2	13,6	0,5	Yok
16.05.2012	10:00	19	1	3,88	0,30	29	17	0,09	0,02	0,21	0,01	0,13	0,14	<0,05	<0,05	164,5	196,8	7,56	8,25	4,5	5,9	15,7	12,9	0,5	Yok
17.05.2012	10:00	20	1	4,29	0,31	33	19	0,07	0,01	0,22	0,01	0,11	0,17	<0,05	<0,05	166,7	197,2	7,61	8,29	4,3	5,8	16,3	13,5	0,5	Yok
18.05.2012	10:00	20	1	4,36	0,33	32	21	0,08	0,01	0,19	0,01	0,12	0,15	<0,05	<0,05	163,1	195,6	7,59	8,22	4,3	5,8	16,7	14,1	0,5	Yok
19.05.2012	10:00	22	1	4,49	0,36	35	23	0,06	0,01	0,17	0,02	0,09	0,12	<0,05	<0,05	156,5	192,3	7,67	8,16	4,2	5,5	15,4	13,9	0,5	Yok
20.05.2012	10:00	22	1	4,62	0,32	31	19	0,04	0,01	0,18	0,02	0,07	0,09	<0,05	<0,05	151,8	191,8	7,63	8,27	4,2	5,5	15,8	14,5	0,5	Yok
21.05.2012	10:00	22	1	4,27	0,29	29	18	0,04	0,01	0,16	0,02	0,06	0,07	<0,05	<0,05	161,2	199,6	7,66	8,25	4,6	5,8	15,4	14,7	0,5	Yok
22.05.2012	10:00	23	1	4,48	0,31	24	22	0,07	0,01	0,17	0,02	0,09	0,11	<0,05	<0,05	166,8	200	7,71	8,29	4,6	5,9	18,6	14,6	0,5	Yok
23.05.2012	10:00	25	1	4,69	0,34	28	26	0,08	0,02	0,21	0,02	0,12	0,15	<0,05	<0,05	166,9	211	7,68	8,17	4,2	5,7	16,8	13,3	0,5	Yok
24.05.2012	10:00	27	1	5,27	0,30	26	22	0,05	0,01	0,19	0,02	0,21	0,23	<0,05	<0,05	164,2	197,6	7,59	8,09	4,5	6,0	15,3	14,1	0,5	Yok
25.05.2012	10:00	28	1	5,70	0,25	25	20	0,07	0,01	0,19	0,02	0,29	0,33	<0,05	<0,05	160,5	190,9	7,68	8,21	4,5	6,1	19,9	15,7	0,5	Yok
26.05.2012	10:00	28	1	5,77	0,27	26	22	0,04	0,01	0,19	0,02	0,23	0,25	<0,05	<0,05	155,6	187,4	7,62	8,13	4,3	5,8	18,2	14,6	0,5	Yok
27.05.2012	10:00	30	1	8,42	0,25	20	14	0,03	0,02	0,20	0,02	0,32	0,26	<0,05	<0,05	178,9	186,2	7,66	8,03	4,6	5,7	17,1	14,2	0,5	Yok
28.05.2012	10:00	29	1	7,19	0,23	31	25	0,04	0,01	0,20	0,02	0,33	0,47	<0,05	<0,05	158,8	193,6	7,73	8,00	4,6	5,4	21,4	17,0	0,5	Yok
29.05.2012	10:00	27	1	5,66	0,21	25	20	0,03	0,01	0,16	0,02	0,33	0,40	<0,05	<0,05	158,7	191,2	7,69	8,17	4,7	5,6	21,3	15,7	0,5	Yok
30.05.2012	10:00	28	1	5,78	0,25	24	16	0,04	0,01	0,22	0,01	0,30	0,34	<0,05	<0,05	157,6	190,8	7,71	8,09	4,2	5,3	19,5	14,8	0,5	Yok
31.05.2012	10:00	25	1	5,29	0,23	24	15	0,02	0,01	0,23	0,01	0,37	0,38	<0,05	<0,05	160,3	189,4	7,65	8,02	4,2	5,3	21,3	15,3	0,5	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik