

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı												2012 YILI NİSAN AYI ARITMA DENEY RAPORU													
Standart		RENK		BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJEN		SICAKLIK		SERBES	KOLİFORM
		T	KLOR	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5					°C		0
WHO		15		0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8					°C	0,5	0
EPA		15		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5					°C	0,4	0
TSE		20		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5			°C		0
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1.04.2012	10:00	16	1	3,20	0,45	64	26	0,08	0,01	0,27	0,02	1,32	1,18	<0,05	<0,05	198,3	229	7,79	8,50	4,8	6,4	5,6	10,5	0,5	Yok
2.04.2012	10:00	21	1	3,10	0,21	66	29	0,07	0,01	0,27	0,02	1,32	1,33	<0,05	<0,05	201	215	7,47	8,24	4,4	5,5	7,8	9,2	0,5	Yok
3.04.2012	10:00	19	1	3,20	0,43	64	26	0,06	0,01	0,26	0,01	1,33	1,29	<0,05	<0,05	207	233	7,48	8,59	5,1	6,2	8,9	9,4	0,6	Yok
4.04.2012	10:00	18	1	3,50	0,35	53	23	0,06	0,01	0,27	0,01	1,36	1,35	<0,05	<0,05	207	212	7,59	8,21	5,0	5,9	9,2	9,5	0,5	Yok
5.04.2012	10:00	16	1	3,21	0,33	54	33	0,06	0,01	0,24	0,01	1,37	1,35	<0,05	<0,05	204	217	7,57	8,26	4,8	5,8	9,4	9,7	0,5	Yok
6.04.2012	10:00	14	1	2,73	0,34	57	26	0,07	0,01	0,25	0,01	1,39	1,36	<0,05	<0,05	201	231	7,62	8,19	5,1	6,3	9,6	9,9	0,5	Yok
7.04.2012	10:00	14	1	2,79	0,36	53	22	0,05	0,01	0,21	0,01	1,33	1,30	<0,05	<0,05	202	233	7,56	8,24	5,3	6,7	8,7	9,2	0,5	Yok
8.04.2012	10:00	15	1	3,58	0,38	45	21	0,06	0,01	0,30	0,02	1,37	0,95	<0,05	<0,05	204	225	7,38	8,24	4,3	5,7	16,4	12,2	0,5	Yok
9.04.2012	10:00	15	1	3,46	0,28	52	30	0,06	0,01	0,27	0,02	1,34	1,36	<0,05	<0,05	203	226	7,36	8,05	4,6	5,9	21,5	15,7	0,5	Yok
10.04.2012	10:00	18	1	4,39	0,31	57	18	0,06	0,01	0,31	0,01	1,32	1,34	<0,05	<0,05	201	228	7,49	8,25	4,7	6,3	10,4	8,9	0,5	Yok
11.04.2012	10:00	18	1	4,48	0,35	62	21	0,06	0,01	0,33	0,01	1,29	1,31	<0,05	<0,05	205	230	7,37	8,12	4,9	6,7	10,2	8,5	0,5	Yok
12.04.2012	10:00	24	1	5,51	0,37	56	18	0,09	0,01	0,39	0,03	1,42	1,50	<0,05	<0,05	190,3	219	7,39	8,09	4,3	6,5	10,5	9,2	0,5	Yok
13.04.2012	10:00	25	1	5,79	0,34	54	17	0,10	0,01	0,41	0,01	1,23	1,29	<0,05	<0,05	201	228	7,67	8,05	5,3	6,7	9,8	8,3	0,5	Yok
14.04.2012	10:00	22	1	5,17	0,33	55	25	0,05	0,01	0,37	0,02	1,17	1,24	<0,05	<0,05	199,5	236	7,64	8,13	4,8	6,3	9,3	7,9	0,5	Yok
15.04.2012	10:00	22	1	5,09	0,31	55	29	0,06	0,01	0,34	0,02	1,14	1,2	<0,05	<0,05	197	239	7,54	8,25	4,6	6,2	11,8	9,8	0,5	Yok
16.04.2012	10:00	25	1	4,94	0,51	46	22	0,08	0,01	0,36	0,02	1,75	1,58	<0,05	<0,05	191	226	7,54	8,42	4,5	6,1	9,7	9,5	0,5	Yok
17.04.2012	10:00	26	1	4,78	0,30	40	21	0,06	0,01	0,40	0,03	1,36	1,37	<0,05	<0,05	188	218	7,48	8,56	4,3	6,0	11,2	8,3	0,5	Yok
18.04.2012	10:00	25	1	4,51	0,15	43	27	0,05	0,01	0,32	0,02	1,12	0,98	<0,05	<0,05	193	229	7,50	8,20	4,5	6,1	11,4	8,2	0,5	Yok
19.04.2012	10:00	26	2	5,38	0,49	55	28	0,07	0,01	0,37	0,02	0,92	0,95	<0,05	<0,05	195	232	7,53	8,17	4,6	6,1	8,8	9,8	0,5	Yok
20.04.2012	10:00	31	1	6,39	0,36	56	26	0,09	0,01	0,47	0,02	0,95	0,99	<0,05	<0,05	183	218	7,49	8,17	4,7	5,9	9,4	10,6	0,5	Yok
21.04.2012	10:00	32	1	6,56	0,33	52	20	0,09	0,01	0,55	0,02	0,91	0,89	<0,05	<0,05	180,9	213	7,44	8,12	4,8	6,2	10,6	8,9	0,5	Yok
22.04.2012	10:00	30	1	5,72	0,31	70	31	0,12	0,01	0,44	0,01	0,77	0,61	<0,05	<0,05	188	216	7,46	8,09	4,6	6,1	13,7	9,6	0,5	Yok
23.04.2012	10:00	28	1	5,65	0,35	63	29	0,08	0,01	0,36	0,03	1,2	0,68	<0,05	<0,05	171,8	221	7,52	8,25	4,7	6,2	9,9	8,5	0,5	Yok
24.04.2012	10:00	22	1	4,56	0,41	51	18	0,09	0,01	0,35	0,02	1,33	0,69	<0,05	<0,05	169	206	7,55	8,38	4,9	5,8	20,3	13,2	0,5	Yok
25.04.2012	10:00	27	1	4,45	0,30	45	17	0,08	0,01	0,35	0,01	1,34	0,61	<0,05	<0,05	155	179	7,45	8,21	4,7	5,7	10,2	11,9	0,5	Yok
26.04.2012	10:00	25	1	5,52	0,35	46	19	0,08	0,01	0,34	0,01	1,37	0,63	<0,05	<0,05	183	230	7,65	8,16	4,9	5,9	21,7	21,7	0,5	Yok
27.04.2012	10:00	26	1	6,19	0,39	51	22	0,09	0,01	0,37	0,01	1,36	0,68	<0,05	<0,05	189	225	7,53	8,35	4,8	5,7	9,9	10,6	0,5	Yok
28.04.2012	10:00	27	1	6,37	0,38	48	15	0,05	0,01	0,36	0,01	1,29	0,51	0,08	0,06	162,6	228	7,51	8,29	5,1	6,0	9,8	8,6	0,5	Yok
29.04.2012	10:00	28	1	5,82	0,35	42	11	0,06	0,01	0,37	0,01	1,05	0,46	<0,05	<0,05	157,8	186	7,36	8,42	4,5	5,4	10,0	11,3	0,5	Yok
30.04.2012	10:00	26	1	5,41	0,32	39	18	0,06	0,01	0,34	0,01	1,03	0,42	<0,05	<0,05	159,3	200	7,62	8,38	4,9	6,1	11,9	10,1	0,5	Yok

Analiz yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 02.05. 2021 Rev. No/Tarihi: 00/-