

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı											2012 YILI ŞUBAT AYI ARITMA DENEY RAPORU														
Standart		RENK		BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJEN		SICAKLIK	SERBEST KLOR	KOLIFORM	
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5				°C		0	
WHO		15		0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8				°C	0,5	0	
EPA		15		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5				°C	0,4	0	
TSE		20		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5		°C		0	
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	
1.02.2012	10:00	13	1	2,90	0,22	55	16	0,14	0,05	0,23	0,01	1,10	1,12	<0,05	<0,05	198,9	241	7,45	8,56	6,2	7,0	7,9	9,7	0,5	Yok
2.02.2012	10:00	14	1	2,97	0,26	60	20	0,19	0,01	0,20	0,007	1,13	1,12	<0,05	<0,05	199	239	7,49	8,58	6,4	7,0	6,4	8,7	0,5	Yok
3.02.2012	10:00	14	1	3,05	0,29	48	23	0,21	0,01	0,18	0,007	1,16	1,14	<0,05	<0,05	201	243	7,18	8,63	6,1	7,2	7,6	9,3	0,5	Yok
4.02.2012	10:00	15	2	3,19	0,31	54	26	0,12	0,01	0,16	0,009	1,16	1,13	<0,05	<0,05	196,8	248	7,37	8,29	6,1	7,3	6,8	7,9	0,5	Yok
5.02.2012	10:00	15	1	3,12	0,28	53	25	0,11	0,01	0,15	0,006	1,14	1,16	<0,05	<0,05	203	242	7,41	8,57	5,9	7,1	7,3	9,6	0,5	Yok
6.02.2012	10:00	14	1	2,99	0,25	64	30	0,18	0,02	0,19	0,01	1,18	1,14	<0,05	<0,05	201	236	7,12	8,20	5,9	7,2	8,6	9,2	0,5	Yok
7.02.2012	10:00	14	1	2,97	0,23	63	28	0,19	0,02	0,21	0,01	1,15	1,19	<0,05	<0,05	205	237	7,23	8,69	5,6	6,9	7,2	8,9	0,5	Yok
8.02.2012	10:00	13	1	2,71	0,51	64	30	0,21	0,02	0,22	0,01	1,17	1,18	<0,05	<0,05	201	244	7,09	8,71	5,8	7,1	7,6	8,4	0,5	Yok
9.02.2012	10:00	13	1	2,76	0,28	58	27	0,18	0,01	0,15	0,01	1,17	1,2	<0,05	<0,05	199	236	7,02	8,58	5,7	7,1	8,9	9,3	0,5	Yok
10.02.2012	10:00	13	1	2,79	0,29	60	28	0,15	0,01	0,14	0,01	1,19	1,2	<0,05	<0,05	203	239	7,46	8,62	5,5	7,1	8,1	9,5	0,5	Yok
11.02.2012	10:00	13	1	2,86	0,34	58	33	0,11	0,01	0,21	0,01	1,19	1,39	<0,05	<0,05	198,7	241	7,39	8,59	5,7	7,1	7,9	10,4	0,5	Yok
12.02.2012	10:00	14	1	2,93	0,31	55	23	0,10	0,03	0,17	0,01	1,17	1,24	<0,05	<0,05	201	237	7,44	8,67	5,7	7,1	7,2	9,7	0,5	Yok
13.02.2012	10:00	13	1	2,63	0,17	65	29	0,13	0,01	0,21	0,01	1,21	1,25	<0,05	<0,05	198,6	239	7,17	8,69	5,6	7,4	6,9	9,4	0,5	Yok
14.02.2012	10:00	19	1	2,94	0,20	67	26	0,10	0,02	0,21	0,01	1,23	1,25	<0,05	<0,05	199	237	7,33	8,58	5,6	7,2	7,0	8,5	0,5	Yok
15.02.2012	10:00	15	1	2,53	0,30	60	24	0,18	0,02	0,22	0,02	1,24	1,26	<0,05	<0,05	207	248	7,62	8,65	5,8	7,1	6,8	8,2	0,5	Yok
16.02.2012	10:00	13	1	2,32	0,24	65	29	0,17	0,01	0,23	0,01	1,2	1,24	<0,05	<0,05	203	236	7,59	7,87	5,3	6,9	7,6	11,2	0,5	Yok
17.02.2012	10:00	13	1	2,41	0,25	65	28	0,13	0,01	0,24	0,01	1,22	1,24	<0,05	<0,05	198,1	239	7,38	8,69	5,6	7,1	7,9	8,7	0,5	Yok
18.02.2012	10:00	19	1	3,42	0,28	63	36	0,12	0,03	0,22	0,01	1,21	1,24	<0,05	<0,05	199,7	241	7,22	7,48	5,1	6,8	8,5	9,1	0,5	Yok
19.02.2012	10:00	18	1	3,27	0,26	55	24	0,11	0,03	0,22	0,01	1,23	1,28	<0,05	<0,05	199,1	248	7,41	8,65	5,5	7,0	7,3	8,6	0,5	Yok
20.02.2012	10:00	19	1	3,52	0,27	66	27	0,12	0,03	0,23	0,02	1,24	1,27	<0,05	<0,05	199,7	252	7,45	8,85	5,2	6,0	7,5	8,3	0,5	Yok
21.02.2012	10:00	15	1	2,81	0,62	63	28	0,14	0,03	0,22	0,01	1,27	1,29	<0,05	<0,05	199	250	7,95	8,32	5,8	6,3	7,3	9,7	0,5	Yok
22.02.2012	10:00	15	1	2,96	0,34	49	25	0,15	0,02	0,23	0,01	1,24	1,27	<0,05	<0,05	210	253	7,76	8,58	4,2	6,1	6,7	7,7	0,5	Yok
23.02.2012	10:00	16	1	2,92	0,35	45	21	0,16	0,02	0,21	0,01	1,25	1,28	<0,05	<0,05	212	261	7,78	8,32	4,3	6,2	7,1	7,8	0,5	Yok
24.02.2012	10:00	13	1	3,15	0,37	46	23	0,12	0,02	0,22	0,01	1,25	1,28	<0,05	<0,05	211	248	7,77	8,56	4,5	6,2	6,8	7,2	0,5	Yok
25.02.2012	10:00	15	1	3,28	0,39	49	23	0,14*	0,02*	0,22	0,01	1,26*	1,28*	<0,05*	<0,05*	215	246	7,61	8,66	4,5	6,2	7,8	8,9	0,5	Yok
26.02.2012	10:00	15	1	3,39	0,43	49	20	0,14*	0,02*	0,23	0,01	1,27*	1,29*	<0,05*	<0,05*	119,4	241	7,48	8,71	4,9	6,5	8,1	9,9	0,5	Yok
27.02.2012	10:00	16	1	3,52	0,31	55	31	0,15	0,01	0,22	0,01	1,28	1,29	<0,05*	<0,05*	200	245	7,42	8,36	4,9	6,7	7,5	9,2	0,5	Yok
28.02.2012	10:00	15	1	3,55	0,32	58	33	0,15	0,01	0,22	0,01	1,26*	1,28*	<0,05*	<0,05*	213	247	7,51	8,41	4,9	6,5	7,3	9,7	0,5	Yok
29.02.2012	10:00	16	1	3,48	0,31	52	30	0,17	0,01	0,23	0,01	1,27*	1,29*	<0,05*	<0,05*	212	241	7,45	8,35	4,5	6,2	7,8	8,9	0,5	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik