

## ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı

## 2013 YILI OCAK AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK	SERBES	KOLİFORM			
		GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	°C	T KLOR				
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5			°C		0		
WHO	15			0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8			°C	0,5	0		
EPA	15			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5			°C	0,4	0		
TSE	20			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5	°C		0		
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ		
1.01.2013	10:00	13	1	3,19	0,24	15	4	0,03	0,01	0,14	0,01	0,35	0,39	<0,05	<0,05	209	236	7,74	8,16	4,8	5,9	5,8	7,7	0,59	Yok
2.01.2013	10:00	19	1	3,21	0,20	15	5	0,03	0,01	0,12	0,01	0,45	0,35	<0,05	<0,05	205	236	7,60	7,96	4,8	5,8	18,9	19,8	0,60	Yok
3.01.2013	10:00	19	1	2,77	0,22	18	5	0,02	0,01	0,12	0,01	0,37	0,39	<0,05	<0,05	212	240	7,56	8,08	4,6	5,5	20,2	20,9	0,57	Yok
4.01.2013	10:00	14	1	3,36	0,28	20	5	0,02	0,01	0,14	0,01	0,35	0,36	<0,05	<0,05	209	239	7,74	8,03	4,6	5,3	5,5	9,1	0,57	Yok
5.01.2013	10:00	15	1	3,21	0,25	24	6	0,02	0,01	0,13	0,01	0,37	0,41	<0,05	<0,05	213	242	7,61	8,32	4,6	5,3	5,6	7,9	0,57	Yok
6.01.2013	10:00	16	1	2,74	0,26	24	7	0,02	0,01	0,12	0,01	0,36	0,38	<0,05	<0,05	208	234	7,52	8,04	4,6	5,4	15,9	10,0	0,58	Yok
7.01.2013	10:00	17	1	3,49	0,26	27*	8	0,03*	0,01*	0,15*	0,01	0,39*	0,47*	<0,05*	<0,05*	209	241	7,59	8,36	4,6	5,4	5,8	7,5	0,58	Yok
8.01.2013	10:00	15	1	2,65	0,26	27	10	0,02	0,01	0,12	0,01	0,41	0,49	<0,05	<0,05	208	237	7,52	8,09	4,6	5,4	23,5	10,8	0,59	Yok
9.01.2013	10:00	12	1	2,48	0,28	26	10	0,02	0,01	0,12	0,01	0,43	0,45	<0,05	<0,05	209	243	7,47	8,41	4,8	5,3	21,9	7,1	0,59	Yok
10.01.2013	10:00	13	1	2,39	0,29	29	10	0,02	0,01	0,12	0,01	0,46	0,50	<0,05	<0,05	202	242	7,22	8,22	4,8	5,3	22,7	23,3	0,60	Yok
11.01.2013	10:00	14	1	2,52	0,26	24	9	0,02	0,01	0,13	0,01	0,39	0,45	<0,05	<0,05	200	240	7,35	8,13	4,6	5,3	21,2	12,8	0,58	Yok
12.01.2013	10:00	14	1	2,57	0,24	24	10	0,02*	0,01*	0,11	0,01	0,43*	0,48*	<0,05*	<0,05*	204	244	7,43	8,17	4,6	5,3	6,2	7,3	0,59	Yok
13.01.2013	10:00	14	1	2,86	0,27	26*	11*	0,02	0,01	0,14*	0,01*	0,51	0,54	<0,05	<0,05	209	248	7,56	8,19	4,6	5,3	6,7	7,9	0,59	Yok
14.01.2013	10:00	12	1	2,45	0,31	33	9	0,02*	0,01*	0,12	0,01	0,50*	0,52*	<0,05*	<0,05*	210	243	7,68	8,31	4,6	5,4	9,9	9,3	0,59	Yok
15.01.2013	10:00	13	1	2,20	0,27	43	11	0,02	0,01	0,13	0,01	0,48	0,45	<0,05	<0,05	208	236	7,32	7,85	4,8	5,5	22,8	10,2	0,60	Yok
16.01.2013	10:00	11	1	2,40	0,23	40	11	0,03	0,01	0,13	0,01	0,47	0,49	<0,05	<0,05	212	240	7,56	8,13	4,8	5,5	16,4	8,1	0,60	Yok
17.01.2013	10:00	12	1	2,51	0,24	45	12	0,02*	0,01*	0,14	0,01	0,45*	0,46*	<0,05*	<0,05*	210	237	7,80	8,32	4,7	5,5	6,1	9,6	0,60	Yok
18.01.2013	10:00	13	1	2,92	0,27	54	17	0,02*	0,01*	0,16	0,01	0,49*	0,51*	<0,05*	<0,05*	215	238	7,78	8,21	4,7	5,5	6,8	7,5	0,59	Yok
19.01.2013	10:00	15	1	3,26	0,25	55	15	0,03	0,01	0,17	0,01	0,54	0,56	<0,05	<0,05	213	241	7,59	8,15	4,7	5,4	7,2	6,3	0,59	Yok
20.01.2013	10:00	15	1	3,21	0,26	55	19	0,05	0,01	0,11	0,01	0,57	0,61	<0,05	<0,05	209	235	7,74	8,07	5,0	5,6	9,7	9,2	0,60	Yok
21.01.2013	10:00	13	1	2,89	0,26	51	20	0,02	0,01	0,14	0,01	0,42	0,43	<0,05	<0,05	196	230	7,47	8,23	4,8	5,5	23,7	8,8	0,60	Yok
22.01.2013	10:00	12	1	2,37	0,29	48	20	0,03	0,01	0,14	0,01	0,38	0,43	<0,05	<0,05	197	230	7,65	8,16	4,8	5,5	12,0	6,7	0,60	Yok
23.01.2013	10:00	12	1	2,42	0,29	48	18	0,02	0,01	0,16	0,01	0,49	0,52	<0,05	<0,05	198	233	7,70	8,11	4,8	5,5	16,3	9,6	0,60	Yok
24.01.2013	10:00	12	1	2,39	0,27	40	13	0,03	0,01	0,14	0,01	0,61	0,63	<0,05	<0,05	201	237	7,54	8,19	4,8	5,5	12,1	9,2	0,60	Yok
25.01.2013	10:00	13	1	2,71	0,27	39	15	0,03	0,01	0,13	0,01	0,60	0,64	<0,05	<0,05	201	235	7,36	8,33	4,8	5,5	23,5	7,5	0,60	Yok
26.01.2013	10:00	13	1	2,68	0,26	43	8	0,03	0,01	0,15	0,01	0,93	0,66	<0,05	<0,05	197	240	7,43	8,42	4,5	5,3	13,3	9,3	0,60	Yok
27.01.2013	10:00	11	1	2,27	0,26	44	16	0,03	0,01	0,16	0,01	0,72	0,69	<0,05	<0,05	195	238	7,35	8,05	4,5	5,3	19,9	10,3	0,60	Yok
28.01.2013	10:00	10	1	2,22	0,29	41	12	0,03	0,01	0,15	0,01	0,70	0,68	<0,05	<0,05	210	242	7,45	7,85	4,7	5,4	22,8	14,4	0,60	Yok
29.01.2013	10:00	12	1	2,44	0,28	41	14	0,06	0,01	0,15	0,01	0,76	0,82	<0,05	<0,05	210	227	7,24	8,22	4,7	5,4	16,8	7,6	0,60	Yok
30.01.2013	10:00	13	1	2,25	0,27	45	12	0,03	0,01	0,15	0,01	0,68	0,55	<0,05	<0,05	210	239	7,46	7,70	4,8	5,2	22,3	7,7	0,60	Yok
31.01.2013	10:00	12	1	2,14	0,26	45	11	0,06	0,01	0,14	0,01	0,76	0,84	<0,05	<0,05	211	236	7,54	8,15	4,8	5,2	16,2	9,0	0,60	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

\* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 02.05.2021 Rev. No/Tarihi: 00/-