

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı

2013 YILI ŞUBAT AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK		SERBES	KOLİFOR		
		GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	T KLOR	M		
EC				0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5			°C		0		
WHO	15			0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8			°C	0,5	0		
EPA	15			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5			°C	0,4	0		
TSE	20			0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5			°C		0		
TARİH	SAAT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ		
1.02.2013	10:00	14	1	2,64	0,28	45	8	0,04	0,01	0,14	0,01	0,74	0,60	<0,05	<0,05	209	238	7,30	8,21	4,8	5,3	21,2	9,2	0,60	Yok
2.02.2013	10:00	14	1	2,77	0,25	43	6	0,04	0,01	0,15	0,01	0,79	0,68	<0,05	<0,05	209	243	7,53	8,09	4,8	5,3	18,9	12,2	0,60	Yok
3.02.2013	10:00	12	1	2,11	0,27	38	6	0,03	0,01	0,13	0,01	0,73	0,69	<0,05	<0,05	209	237	7,39	8,00	4,8	5,3	10,1	14,6	0,60	Yok
4.02.2013	10:00	10	1	2,48	0,28	34	3	0,03	0,01	0,12	0,01	0,75	0,64	<0,05	<0,05	212	241	7,49	8,27	4,6	5,3	21,9	7,8	0,60	Yok
5.02.2013	10:00	11	1	2,56	0,25	36	4	0,04*	0,01*	0,13	0,01	0,78*	0,65*	<0,05*	<0,05*	210	238	7,36	7,45	4,6	5,3	15,8	6,6	0,60	Yok
6.02.2013	10:00	13	1	2,61	0,25	39*	4*	0,04*	0,01*	0,14*	0,01*	0,82*	0,68*	<0,05*	<0,05*	213	243	7,50	8,21	4,6	5,3	8,5	9,7	0,60	Yok
7.02.2013	10:00	12	1	2,47	0,26	38	3	0,03*	0,01*	0,14	0,01	0,83*	0,69*	<0,05*	<0,05*	214	244	7,46	8,19	4,6	5,4	19,9	14,8	0,60	Yok
8.02.2013	10:00	11	1	2,23	0,24	36	2	0,03*	0,01*	0,13	0,01	0,83*	0,71*	<0,05*	<0,05*	212	248	7,42	8,16	4,6	5,4	21,0	8,4	0,60	Yok
9.02.2013	10:00	11	1	2,39	0,24	31	2	0,03	0,01	0,13	0,01	0,87	0,75	<0,05	<0,05	212	245	7,51	8,07	4,6	5,4	16,6	11,7	0,60	Yok
10.02.2013	10:00	12	1	2,54	0,25	39	2	0,03	0,01	0,13	0,01	0,89	0,76	<0,05	<0,05	210	247	7,44	8,27	4,5	5,4	22,5	7,6	0,60	Yok
11.02.2013	10:00	10	1	1,90	0,25	37	2	0,03	0,01	0,12	0,01	0,91	0,79	<0,05	<0,05	212	246	7,55	8,39	4,3	5,3	7,7	8,9	0,60	Yok
12.02.2013	10:00	9	1	1,29	0,25	31	2	0,02	0,01	0,11	0,01	0,93	0,88	<0,05	<0,05	211	246	7,49	8,23	4,3	5,3	16,0	9,1	0,60	Yok
13.02.2013	10:00	9	1	1,41	0,24	31	1	0,02	<0,01	0,12	0,01	0,92	0,90	<0,05	<0,05	214	249	7,44	8,14	4,3	5,3	21,2	6,5	0,60	Yok
14.02.2013	10:00	10	1	1,70	0,27	30	1	0,02	<0,01	0,12	0,01	0,95	0,91	<0,05	<0,05	212	249	7,36	8,05	4,2	5,3	6,2	8,1	0,60	Yok
15.02.2013	10:00	10	1	1,84	0,25	23	1	0,02	<0,01	0,10	0,01	0,89	0,93	<0,05	<0,05	209	250	7,53	8,26	4,2	5,4	6,8	10,7	0,60	Yok
16.02.2013	10:00	10	1	1,93	0,26	14	2	0,03	<0,01	0,10	0,01	0,97	0,96	<0,05	<0,05	214	250	7,67	8,41	4,2	5,4	9,2	6,6	0,60	Yok
17.02.2013	10:00	11	1	2,17	0,26	16	1	0,02	<0,01	0,10	0,01	1,03	0,96	<0,05	<0,05	216	251	7,62	8,35	4,2	5,4	21,7	6,4	0,60	Yok
18.02.2013	10:00	10	1	1,76	0,25	28	1	0,02	0,01	0,11	0,01	0,98	0,99	<0,05	<0,05	215	255	7,49	8,26	4,2	5,4	12,4	7,1	0,60	Yok
19.02.2013	10:00	10	1	1,92	0,23	31	1	0,02	0,01	0,11	0,01	1,09	1,12	<0,05	<0,05	216	249	7,60	8,29	4,3	5,4	20,2	8,0	0,60	Yok
20.02.2013	10:00	9	1	1,77	0,24	36	1	0,03*	0,01*	0,13	0,01	0,96*	1,02*	<0,05*	<0,05*	216	247	7,45	8,11	4,3	5,4	18,8	9,2	0,60	Yok
21.02.2013	10:00	9	1	1,85	0,24	39*	1*	0,03*	0,01*	0,12*	0,01*	1,03*	1,06*	<0,05*	<0,05*	217	250	7,53	8,22	4,3	5,4	8,9	11,3	0,60	Yok
22.02.2013	10:00	10	1	2,20	0,26	30	1	0,02*	0,01	0,12	0,01	1,09*	1,16	<0,05*	<0,05	216	250	7,39	8,15	4,2	5,4	19,1	8,8	0,60	Yok
23.02.2013	10:00	10	1	2,31	0,26	28	2	0,02*	0,01*	0,10	0,01	1,09*	1,18*	<0,05*	<0,05*	216	249	7,48	8,07	4,2	5,3	10,4	9,7	0,60	Yok
24.02.2013	10:00	11	1	2,28	0,25	23	1	0,02	0,01	0,10	0,01	1,05	1,13	<0,05	<0,05	215	227	7,28	8,05	4,6	5,2	11,1	9,3	0,60	Yok
25.02.2013	10:00	10	1	1,64	0,21	30	2	0,01	<0,01	0,13	0,01	1,17	1,20	<0,05	<0,05	214	240	7,35	8,03	4,5	5,2	19,3	15,2	0,60	Yok
26.02.2013	10:00	10	1	1,80	0,22	30	2	0,03	0,01	0,13	0,01	1,18	1,19	<0,05	<0,05	213	242	7,27	8,32	4,5	5,2	21,0	7,1	0,60	Yok
27.02.2013	10:00	10	1	1,65	0,23	26	1	0,01	<0,01	0,13	0,01	1,16	1,19	<0,05	<0,05	217	247	7,53	8,41	4,5	5,2	20,0	9,4	0,60	Yok
28.02.2013	10:00	10	1	1,78	0,23	27*	1*	0,02*	<0,01*	0,12*	0,01*	1,17*	1,22*	<0,05*	<0,05	217	249	7,58	8,27	4,4	5,2	8,7	12,3	0,60	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 02.05.2011 Rev. No/Tarihi: 00/-