

ESKİ Su Şebeke ve Arıtma Tesisler Daire Başkanlığı

2014 YILI AĞUSTOS AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		ALÜMİNYUM		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK	SERBE ST KLOR	KOLİF ORM		
EC		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5		°C			0			
WHO	15	0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8		°C		0,5	0			
EPA	15	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		0,2 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5		°C		0,4	0			
TSE	20	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5 mg/l		°C		0		
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	
1.08.2014	21	1	4,78	0,24		1	0,06*	0,01*	0,79*	0,01*	0,89*	0,03*	1,01*	0,96*	<0,05*	<0,05*	223	273	7,71	8,04	3,5	5,9	21,8	22,1	0,65	Yok
2.08.2014	23	1	5,19	0,25		2	0,06*	0,01*	0,83*	0,02	0,91*	0,03	1,00*	0,96*	<0,05*	<0,05*	224	273	7,86*	8,01	3,5	5,9	22,5	21,8	0,65	Yok
3.08.2014	25	1	6,35	0,27	54	1	0,05*	0,01*	0,75	0,01	0,68	0,02	1,00*	0,96*	<0,05*	<0,05*	233	264	7,66	7,85	3,7	5,8	21,6	21,7	0,63	Yok
4.08.2014	21	1	3,92	0,20	46	3	0,05*	<0,01*	0,76	0,03	0,60	0,04	0,98*	0,97*	<0,05*	<0,05*	233	265	7,76	8,00	3,6	5,8	20,8	22,0	0,63	Yok
5.08.2014	23	1	2,88	0,25	69	9	0,05*	<0,01*	0,64	0,01	0,63	0,04	0,98*	0,95*	<0,05*	<0,05*	231	261	7,74	8,02	3,6	5,8	21,5	21,1	0,63	Yok
6.08.2014	24	1	4,42	0,23	81	1	0,04*	<0,01*	0,61	0,01	0,58	0,04	0,99*	0,95*	<0,05*	<0,05*	233	266	7,58	8,00	3,6	5,8	20,6	21,0	0,64	Yok
7.08.2014	19	1	2,89	0,20	55	2	0,04*	<0,01*	0,51	0,01	0,46	0,03	0,91*	0,73*	<0,05*	<0,05*	232	263	7,62	8,01	3,6	5,8	21,2	21,3	0,64	Yok
8.08.2014	22	1	4,03	0,19	54	1	0,02*	<0,01*	0,49	0,01	0,46	0,03	0,76*	0,49	<0,05*	<0,05*	230	264	7,72	8,00	3,6	5,8	23,3	20,9	0,64	Yok
9.08.2014	20	1	4,15	0,19	37	1	0,02*	<0,01*	0,44	0,01	0,40	0,03	0,74*	0,54*	<0,05*	<0,05*	231	278	7,75	7,93	3,6	5,8	24,2	21,4	0,65	Yok
10.08.2014	24	1	4,81	0,18	66	1	0,01*	<0,01*	0,51	0,01	0,35	0,04	0,74*	0,55*	<0,05*	<0,05*	233	278	7,81	8,05	3,6	5,9	23,8	22,0	0,65	Yok
11.08.2014	21	1	4,36	0,16	47	1	0,01*	<0,01*	0,45	0,01	0,34	0,02	0,71*	0,55*	<0,05*	<0,05*	233	279	7,79	8,00	3,6	5,9	23,6	21,8	0,65	Yok
12.08.2014	19	1	3,69	0,29	83	1	0,01*	<0,01*	0,43	0,01	0,34	0,03	0,70*	0,53*	<0,05*	<0,05*	221	275	7,61	8,03	3,6	5,9	22,2	22,0	0,65	Yok
13.08.2014	21	1	3,48	0,26	57	2	0,01*	<0,01*	0,45	0,01	0,34	0,03	0,72*	0,51*	<0,05*	<0,05*	222	270	7,91	8,05	3,6	5,9	23,7	22,1	0,63	Yok
14.08.2014	19	1	3,92	0,26	64	2	0,01*	<0,01*	0,47	0,02	0,30	0,04	0,73*	0,52*	<0,05*	<0,05*	225	273	7,75	8,00	3,6	5,9	24,0	22,6	0,63	Yok
15.08.2014	22	1	4,25	0,25	80	3	0,01*	<0,01*	0,46	0,02	0,43	0,04	0,73*	0,50*	<0,05*	<0,05*	224	269	7,86	8,03	3,6	5,9	24,4	22,8	0,63	Yok
16.08.2014	22	1	4,80	0,25	77	1	0,01*	<0,01*	0,33	0,01	0,39	0,04	0,74*	0,50*	<0,05*	<0,05*	227	270	7,58	8,00	3,5	5,9	23,6	21,7	0,63	Yok
17.08.2014	19	1	3,59	0,27	119	1	0,01*	<0,01*	0,37	0,01	0,35	0,03	0,77*	0,51*	<0,05*	<0,05*	227	273	7,35	7,97	3,5	5,9	23,3	21,5	0,63	Yok
18.08.2014	20	1	2,88	0,29	57	2	0,01*	<0,01*	0,25	<0,01	0,39	0,05	0,77*	0,54*	<0,05*	<0,05*	229	285	7,82	7,93	3,5	5,9	22,7	21,4	0,63	Yok
19.08.2014	38	1	6,44	0,33	46	1	0,01*	<0,01*	0,18	<0,01	0,13	0,03	0,78*	0,57*	<0,05*	<0,05*	223	293	8,12	8,01	3,5	5,9	22,8	21,4	0,63	Yok
20.08.2014	35	1	7,77	0,50	70	2	0,01*	<0,01*	0,32	0,01	0,25	0,03	0,78*	0,56*	<0,05*	<0,05*	233	284	7,77	8,07	3,5	5,9	21,8	20,7	0,63	Yok
21.08.2014	34	1	7,12	0,40	72	2	0,01*	<0,01*	0,28	<0,01	0,22	0,03	0,77	0,56*	<0,05*	<0,05*	231	283	7,96	8,00	3,5	5,9	21,9	22,3	0,63	Yok
22.08.2014	29	2	6,98	0,43	69	3	0,01*	<0,01*	0,24	0,01	0,26	0,03	0,75	0,58*	<0,05*	<0,05*	237	295	7,88	7,74	3,5	5,9	20,8	22,1	0,64	Yok
23.08.2014	31	1	5,12	0,32	77	2	0,01*	<0,01*	0,31	<0,01	0,19	0,03	0,79	0,53*	<0,05*	<0,05*	235	293	8,11	8,10	3,5	5,8	20,5	21,2	0,63	Yok
24.08.2014	20	1	2,78	0,25	57	1	0,01*	<0,01*	0,25	0,01	0,15	0,03	0,75*	0,52*	<0,05*	<0,05*	230	292	7,53	7,75	3,5	5,8	20,6	21,1	0,63	Yok
25.08.2014	21	2	4,10	0,50	49	3	0,01*	<0,01*	0,20	0,02	0,13	0,04	0,77*	0,54*	<0,05*	<0,05*	214	290	8,04	7,80	3,5	5,8	21,5	20,5	0,63	Yok
26.08.2014	26	1	3,98	0,31	56	2	0,01*	<0,01*	0,19	0,01	0,14	0,03	0,73*	0,57*	<0,05*	<0,05*	228	292	7,25	7,71	3,5	5,8	21,9	22,6	0,63	Yok
27.08.2014	30	2	4,11	0,56	62	2	0,01*	<0,01*	0,34	0,01	0,21	0,03	0,78*	0,59*	<0,05*	<0,05*	224	302	7,98	7,65	3,5	5,7	20,7	21,0	0,60	Yok
28.08.2014	29	1	3,65	0,29	91	2	0,01*	<0,01*	0,36	0,01	0,18	0,02	0,74*	0,59*	<0,05*	<0,05*	234	301	7,86	7,63	3,5	5,7	21,3	21,2	0,60	Yok
29.08.2014	32	1	6,29	0,47	305	3	0,01*	<0,01*	0,27	0,01	0,16	0,03	0,74*	0,62*	<0,05*	<0,05*	231	308	7,95	8,17	3,5	5,8	23,2	22,1	0,61	Yok
30.08.2014	33	1	5,84	0,32	317	3	0,01*	<0,01*	0,32	0,01	0,16	0,04	0,74*	0,65*	<0,05*	<0,05*	231	306	7,56	8,00	3,5	5,8	22,0	21,5	0,62	Yok
31.08.2014	37	1	5,81	0,30	302	2	0,01*	<0,01*	0,49	0,01	0,20	0,03	0,78*	0,65*	<0,05*	<0,05*	236	291	7,39	7,61	3,5	5,9	26,3	20,9	0,62	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 01.05.2011 Rev. No/Tarihi: 00/-