

ESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı

2015 YILI HAZİRAN AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		ALÜMİNYUM		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		Ç.OKSİJN		SICAKLIK		SERBE ST KLOR	KOLİF ORM	
EC		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5				°C			0	
WHO	15	0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8				°C		0,5	0	
EPA	15	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		0,2 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5				°C		0,4	0	
TSE	20	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5 mg/l		°C			0	
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.06.2015	24	1	3,92	0,31	23,7	<1,66	<0,01	<0,01	0,29	<0,005	0,42	<0,03	1,66	1,72	<0,05	<0,05	159	214	7,48	8,56	3,0	5,7	16,8	15,4	0,71	Yok
2.06.2015	27	1	5,25	0,21	35,3	<1,66	0,01*	<0,01*	0,37	<0,005	0,56	<0,03	1,99*	1,73*	<0,05*	<0,05*	161	215	7,47*	8,32	3,0	5,7	17,2	17,4	0,72	Yok
3.06.2015	27	1	5,80	0,24	14,8	<1,66	0,01*	<0,01*	0,25	0,006	0,40	0,04	1,70*	1,73*	<0,05*	<0,05*	163	215	7,45	8,44	3,0	5,7	16,4	16,6	0,72	Yok
4.06.2015	26	1	5,51	0,27	25,1	<1,66	0,01*	<0,01*	0,32	<0,005	0,49	0,04	1,74*	1,75*	<0,05*	<0,05*	171	217	7,28	8,45	3,0	5,7	16,2	16,4	0,70	Yok
5.06.2015	28	1	6,12	0,27	19,7	1,75	0,01*	<0,01*	0,30	0,008	0,44	0,04	1,75*	1,75*	<0,05*	<0,05*	170	220	7,34	8,41	3,0	5,7	16,2	16,1	0,70	Yok
6.06.2015	27	1	5,43	0,21	17,5	<1,66	0,01*	<0,01*	0,29	<0,005	0,43	0,03	1,63	1,65	<0,05*	<0,05*	155	205	7,53	8,00	3,0	5,7	17,8	16,8	0,72	Yok
7.06.2015	29	1	5,71	0,23	19,2	<1,66	0,01*	<0,01*	0,30	0,006	0,45	0,05	1,67	1,67	<0,05	<0,05	158	211	7,44	8,28	3,0	5,7	17,5	17,3	0,73	Yok
8.06.2015	27	1	5,06	0,20	28,4	2,15	0,02	<0,01	0,33	0,005	0,48	0,03	1,73	1,84	<0,05	<0,05	165	219	7,33	8,24	3,0	5,7	18,2	18,9	0,71	Yok
9.06.2015	27	1	5,18	0,21	20,1	2,00	0,01*	<0,01*	0,34	<0,005	0,49	0,03	1,77*	1,85*	<0,05*	<0,05*	166	221	7,28	8,26	3,0	5,7	16,8	17,5	0,70	Yok
10.06.2015	27	1	5,33	0,21	22,2	2,55	0,01*	<0,01*	0,34	0,01	0,54	0,05	1,77*	1,88*	<0,05	<0,05	165	224	7,24	7,91	3,0	5,7	17,3	18,4	0,70	Yok
11.06.2015	25	1	4,14	0,22	17,2	2,29	0,01*	<0,01*	0,31	<0,005	0,68	0,03	1,80*	1,89*	<0,05*	<0,05*	169	227	7,64	8,35	3,0	5,7	17,1	18,1	0,69	Yok
12.06.2015	27	1	6,02	0,23	24,1	4,04	0,01*	<0,01*	0,37	<0,005	0,55	0,03	1,79*	1,89*	<0,05*	<0,05*	165	221	7,44	8,18	3,0	5,7	17,1	17,4	0,73	Yok
13.06.2015	27	1	6,10	0,21	24,2	3,25	0,01*	<0,01*	0,40	<0,005	0,63	<0,03	1,77	1,84	<0,05	<0,05	164	218	7,25	8,20	3,0	5,7	19,1	21,3	0,74	Yok
14.06.2015	37	1	5,44	0,16	27,7	4,02	0,01*	<0,01*	0,46	<0,005	0,68	0,03	1,78*	1,85*	<0,05*	<0,05*	168	213	7,32	8,07	3,0	5,7	19,1	18,3	0,82	Yok
15.06.2015	35	1	6,21	0,21	30,7	5,81	0,04	<0,01	0,52	<0,005	0,79	0,03	1,90	2,04	<0,05	<0,05	192	237	7,35	8,10	3,0	5,7	17,9	18,3	0,79	Yok
16.06.2015	26	1	4,61	0,18	21,3	4,31	0,04*	<0,01*	0,40	<0,005	0,60	0,04	1,88*	2,01*	<0,05*	<0,05*	169	218	7,30	8,14	3,0	5,7	17,6	18,7	0,75	Yok
17.06.2015	28	1	4,48	0,34	20,5	3,13	0,04*	<0,01*	0,36	0,007	0,59	0,05	1,85*	1,98*	<0,05*	<0,05*	167	236	7,27	8,10	3,0	5,7	18,9	22,5	0,77	Yok
18.06.2015	33	1	5,58	0,28	22,8	2,13	0,03*	<0,01*	0,44	0,008	0,70	0,05	1,87*	2,00*	<0,05*	<0,05*	171	226	7,24	8,41	3,0	5,7	17,6	18,1	0,75	Yok
19.06.2015	36	1	5,93	0,20	23,4	<1,66	0,03*	<0,01*	0,45	0,01	0,69	0,07	1,90*	2,03	<0,05*	<0,05*	177	226	7,20	8,46	3,0	5,7	18,0	17,8	0,73	Yok
20.06.2015	35	1	5,48	0,22	21,1	1,75	0,03*	<0,01*	0,40	0,01	0,58	0,10	1,91*	2,01*	<0,05*	<0,05*	176	221	7,58	8,36	3,0	5,7	20,5	20,4	0,81	Yok
21.06.2015	32	1	5,76	0,26	14,6	<1,66	0,03*	<0,01*	0,40	0,01	0,62	0,09	1,63	1,60	<0,05	<0,05	169	212	7,35	8,47	3,0	5,7	19,3	18,4	0,75	Yok
22.06.2015	32	1	5,33	0,29	16,6	<1,66	0,03	0,01	0,48	0,01	0,72	0,08	1,61	1,74	<0,05	<0,05	155	196	7,06	8,25	3,0	5,7	19,0	20,5	0,72	Yok
23.06.2015	31	1	5,34	0,25	21,0	2,06	0,03*	<0,01*	0,49	0,01	0,73	0,08	1,60*	1,71*	<0,05*	<0,05*	157	203	7,18	8,31	3,0	5,7	18,9	18,4	0,75	Yok
24.06.2015	34	1	5,67	0,34	29,7	<1,66	0,02*	<0,01*	0,55	0,01	0,81	0,09	1,56*	1,67*	<0,05*	<0,05*	171	220	7,07	8,34	3,0	5,7	20,7	20,5	0,71	Yok
25.06.2015	36	1	6,26	0,23	33,6	2,07	0,02*	<0,01*	0,57	0,007	0,83	0,04	1,53*	1,64*	<0,05*	<0,05*	174	216	7,27	8,02	3,0	5,7	19,6	20,0	0,73	Yok
26.06.2015	31	1	3,58	0,31	62,6	1,89	0,02*	<0,01*	0,55	0,01	0,77	0,08	1,56*	1,67*	<0,05*	<0,05*	172	225	7,19	8,26	3,0	5,7	18,5	19,3	0,75	Yok
27.06.2015	37	1	4,53	0,33	25,9	1,75	0,02*	<0,01*	0,50	0,01	0,74	0,08	1,55*	1,63*	<0,05*	<0,05*	171	227	7,26	8,34	3,0	5,7	19,0	19,8	0,81	Yok
28.06.2015	28	1	4,46	0,24	28,1	1,82	0,02*	<0,01*	0,54	0,01	0,80	0,07	1,56*	1,64*	<0,05*	<0,05*	176	224	7,25	8,28	3,0	5,7	19,6	19,5	0,78	Yok
29.06.2015	24	1	3,80	0,30	21,9	<1,66	0,02	0,01	0,51	0,01	0,74	0,07	1,65	1,68	<0,05	<0,05	177	219	7,65	8,44	3,0	5,7	22,6	22,5	0,72	Yok
30.06.2015	28	1	4,38	0,30	25,5	<1,66	0,02*	0,01*	0,52	0,02	0,76	0,06	1,63*	1,65*	<0,05*	<0,05*	179	205	7,36	8,17	3,0	5,7	19,8	19,5	0,76	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 01.05.2011 Rev. No/Tarihi: 00/-