

ESKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı

2015 YILI TEMMUZ AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK	BULANIKLIK		MANGAN		AMONYUM		DEMİR		ALÜMİNYUM		NİTRAT		NİTRİT		İLETKENLİK		PH		ÇOKSİJN		SICAKLIK		SERBE ST KLOR	KOLİF ORM	
		GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ
EC		0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-9,5				°C			0	
WHO	15	0-5 NTU		50 µg/l		1,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8				°C		0,5	0	
EPA	15	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,3 mg/l		0,2 mg/l		45 mg/l		0,5 mg/l		2500µS/cm		6,5-8,5				°C		0,4	0	
TSE	20	0-1 NTU		50 µg/l		0,5 mg/l		0,2 mg/l		0,2 mg/l		50 mg/l		0,5 mg/l		2500mS/cm		6,5-9,5		Min. 5 mg/l		°C			0	
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ
1.07.2015	32	2	5,62	0,44	21,9	<1,66	0,02*	<0,01*	0,51	0,02	0,77	0,07	1,61*	1,65*	<0,05*	<0,05*	178	218	7,42	8,28	3,1	5,5	21,1	20,2	0,71	Yok
2.07.2015	28	2	6,65	0,52	33	<1,66	0,02*	<0,01*	0,55	0,01	0,80	0,06	1,63*	1,66*	<0,05*	<0,05*	177	229	7,15	8,32	3,1	5,5	20,4	19,9	0,73	Yok
3.07.2015	31	1	6,06	0,22	33,7	<1,66	0,02*	<0,01*	0,61	0,005	0,86	0,05	1,60*	1,64*	<0,05*	<0,05*	177	226	7,31	7,89	3,0	5,6	20,2	21,0	0,75	Yok
4.07.2015	30	1	4,91	0,18	26,9	1,70	0,02*	<0,01*	0,56	<0,005	0,77	0,06	1,60*	1,62*	<0,05*	<0,05*	175	222	7,31	7,80	3,0	5,6	21,3	21,0	0,79	Yok
5.07.2015	33	1	4,23	0,19	25,4	1,78	0,02*	<0,01*	0,53	<0,005	0,70	0,05	1,61*	1,63*	<0,05*	<0,05*	177	226	7,33	8,30	3,0	5,6	22,5	20,8	0,81	Yok
6.07.2015	39	2	6,92	0,55	38,0	2,48	0,02	<0,01	0,58	0,008	0,83	0,06	1,54	1,45	<0,05	<0,05	181	233	7,22	8,16	3,0	5,5	22,0	20,2	0,75	Yok
7.07.2015	39	2	6,06	0,58	40,6	2,94	0,02*	<0,01*	0,60	<0,005	0,87	0,06	1,52*	1,43*	<0,05*	<0,05*	180	231	7,34	8,20	3,1	5,5	21,5	20,9	0,72	Yok
8.07.2015	37	2	6,10	0,64	35,4	4,52	0,02*	<0,01*	0,61	0,005	0,83	0,05	1,55*	1,44*	<0,05*	<0,05*	177	229	7,38	7,84	3,1	5,6	22,7	22,5	0,73	Yok
9.07.2015	35	2	6,02	0,85	62,0	4,28	0,02*	<0,01*	0,64	0,005	0,79	0,06	1,42*	1,49*	<0,05*	<0,05*	188	228	7,24	8,40	3,0	5,6	20,9	21,2	0,76	Yok
10.07.2015	27	1	5,82	0,44	45,5	2,28	0,02*	<0,01*	0,63	0,006	0,83	0,05	1,52*	1,44*	<0,05*	<0,05*	179	224	7,52	8,16	3,0	5,5	22,3	21,1	0,74	Yok
11.07.2015	24	1	4,98	0,41	40,3	3,62	0,02*	<0,01*	0,59	0,01	0,75	0,05	1,53*	1,44*	<0,05*	<0,05*	184	234	7,19	8,09	3,0	5,5	21,5	21,0	0,76	Yok
12.07.2015	27	2	4,73	0,63	45,4	3,34	0,02*	<0,01*	0,60	0,01	0,76	0,07	1,53*	1,44*	<0,05*	<0,05*	189	243	7,13	8,40	3,0	5,5	22,6	21,2	0,81	Yok
13.07.2015	27	2	4,03	0,50	41,2	6,86	0,01	0,01	0,53	0,006	0,68	0,04	1,10	1,59	<0,05	<0,05	181	234	7,75	8,15	3,0	5,6	22,1	21,6	0,74	Yok
14.07.2015	25	2	4,28	0,52	44,7	3,72	0,01*	0,01*	0,56	<0,005	0,68	0,04	1,48*	1,55*	<0,05*	<0,05*	183	240	7,56	8,43	3,0	5,6	21,7	21,0	0,76	Yok
15.07.2015	30	2	4,67	0,67	49,5	3,53	0,01*	<0,01*	0,60	0,010	0,77	0,07	1,45*	1,52*	<0,05*	<0,05*	180	230	7,44	8,42	3,0	5,5	22,2	20,8	0,74	Yok
16.07.2015	31	2	4,53	0,42	49,8	3,54	0,01*	<0,01*	0,65	0,01	0,80	0,07	1,45*	1,51*	<0,05*	<0,05*	184	237	7,92	8,40	3,0	5,5	22,3	21,8	0,79	Yok
17.07.2015	24	1	4,16	0,20	50,9	6,82	0,02	<0,01	0,62	0,01	0,75	0,07	1,09	0,97	<0,05	<0,05	183	224	7,29	7,95	3,0	5,5	20,1	20,2	0,75	Yok
18.07.2015	31	2	4,77	0,19	215	3,26	0,02*	<0,01*	0,68	0,050	0,72	0,05	1,40*	1,10*	<0,05*	<0,05*	199	245	7,38	8,05	3,0	5,5	21,4	21,2	0,76	Yok
19.07.2015	20	1	4,21	0,30	53,7	6,50	0,02*	<0,01*	0,57	0,01	0,69	0,04	1,41*	1,13*	<0,05	<0,05	202	246	7,16	8,28	3,0	5,5	19,2	19,1	0,81	Yok
20.07.2015	20	1	4,30	0,31	46,0	4,83	0,02*	<0,01*	0,56	0,01	0,64	0,05	1,12	1,60	<0,05	<0,05	193	249	7,24	8,09	3,0	5,5	20,7	20,4	0,80	Yok
21.07.2015	22	1	4,53	0,35	39,3	6,85	0,02*	<0,01*	0,61	0,01	0,69	0,04	1,23*	1,65*	<0,05*	<0,05*	191	253	7,35	8,29	3,0	5,5	20,6	19,7	0,78	Yok
22.07.2015	22	1	4,57	0,36	46,8	5,99	0,02*	<0,01*	0,62	0,01	0,66	0,06	1,27*	1,64*	<0,05*	<0,05*	193	247	7,05	8,18	3,0	5,5	20,8	21,0	0,78	Yok
23.07.2015	21	1	4,18	0,32	33,4	6,53	0,01*	<0,01*	0,66	0,01	0,73	0,06	1,30*	1,61*	<0,05*	<0,05*	189	241	7,18	8,31	3,0	5,5	20,3	20,6	0,76	Yok
24.07.2015	23	1	4,36	0,33	34,2	5,50	0,01*	<0,01*	0,65	<0,005	0,75	<0,03	1,31*	1,58*	<0,05*	<0,05*	187	236	7,39	8,00	3,0	5,5	22,5	21,4	0,77	Yok
25.07.2015	27	1	5,20	0,30	36,3	5,77	0,01*	<0,01*	0,70	0,01	0,84	<0,03	0,97	1,19	<0,05	<0,05	188	238	7,46	8,41	3,0	5,5	20,4	19,4	0,77	Yok
26.07.2015	25	1	4,61	0,23	35,5	7,12	0,02	<0,01	0,67	0,01	0,77	0,04	0,96	1,13	<0,05	<0,05	188	234	7,30	7,83	3,0	5,5	20,4	19,6	0,75	Yok
27.07.2015	26	1	4,55	0,29	35,1	6,05	0,02*	<0,01*	0,69	0,02	0,76	0,06	1,02*	1,16*	<0,05*	<0,05*	189	239	7,56	8,18	3,0	5,5	21,1	21,2	0,74	Yok
28.07.2015	28	1	5,77	0,33	36,3	7,35	0,03*	<0,01*	0,60	0,02	0,76	0,06	1,07*	1,17*	<0,05*	<0,05*	193	240	7,64	8,40	3,0	5,5	20,7	20,4	0,76	Yok
29.07.2015	27	1	5,64	0,28	38,5	2,80	0,02*	<0,01*	0,74	0,02	0,69	0,06	1,10*	1,17*	<0,05*	<0,05*	195	241	7,78	8,07	3,0	5,5	22,5	20,9	0,79	Yok
30.07.2015	24	1	4,58	0,28	48,8	2,56	0,02*	<0,01*	0,71	0,02	0,73	0,05	1,11*	1,15*	<0,05*	<0,05*	193	239	7,63	8,25	3,0	5,5	21,7	20,9	0,79	Yok
31.07.2015	27	2	5,14	0,56	58,6	4,28	0,01*	<0,01*	0,73	0,01	0,81	0,04	1,00*	1,09*	<0,05*	<0,05*	189	240	7,28	7,88	3,0	5,6	20,8	21,3	0,76	Yok

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartları Enst.

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 01.05.2011 Rev. No/Tarihi: 00/-