# 2018 YILI EYLÜL AYI ARITMA DENEY RAPORU

| Standart | RENK | BULANIKLIK | PH | SICAKLIK | İLETKENLİK | ÇÖKSÜEN | ALÜMİNYUM | ARSENİK | KADMİYUM | KROM | BAKIR | DEMİR | MANGAN | KURŞUN | NİKEL | BOR | ANTİMON | SELENYUM | FLORÜR | KLORÜR | NİTRİT | NİTRAT | SÜLFAT | SODYUM | AMONYUM | MAGNEZYUM | KALSİYUM | S.KLOR | TOPLAM ASKIDA KATI | FİXAL KALDIRIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | | | 6,5-8,5 | °C | 2500µS/cm | | 0,2 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2000 µg/l | 0,2 mg/l | 50 µg/l | 10 µg/l | 20 µg/l | 1 mg/l | 5 µg/l | 10 µg/l | 0,2 mg/l | 250 mg/l | 0,5 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 200 mg/l | 0,5 mg/l | mg/l | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 |
| WHO | 15 | | 6,5-9,5 | °C | 2500µS/cm | | 0,2 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2000 µg/l | 0,3 mg/l | 50 µg/l | 10 µg/l | 20 µg/l | 1 mg/l | 5 µg/l | 10 µg/l | 0,2 mg/l | 250 mg/l | 0,5 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 200 mg/l | 1,5 mg/l | mg/l | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 |
| EPA | 15 | | 6,5-8,5 | °C | 2500µS/cm | | 0,2 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2000 µg/l | 0,3 mg/l | 50 µg/l | 10 µg/l | 20 µg/l | 1 mg/l | 5 µg/l | 10 µg/l | 0,2 mg/l | 250 mg/l | 0,5 mg/l | 45 mg/l | 250 mg/l | 200 mg/l | 0,5 mg/l | mg/l | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 |
| TSE | 20 | | 6,5-9,5 | °C | 2500µS/cm | Min. 3 mg/l | 0,2 mg/l | 10 µg/l | 5,0 µg/l | 50 µg/l | 2000 µg/l | 0,2 mg/l | 50 µg/l | 10 µg/l | 20 µg/l | 1 mg/l | 5 µg/l | 10 µg/l | 0,2 mg/l | 250 mg/l | 0,5 mg/l | 50 mg/l | 250 mg/l | 200 mg/l | 0,5 mg/l | mg/l | mg/l | 0,5 mg/l | 0 | 0 |

| TARİH | GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ