2018 YILI HAZİRAN AYI ARITMA DENEY RAPORU

Standart	RENK		BULANIKLIK		PH		SICAKLIK		İLETKENLİK		Ç.OKSİJEN		ALÜMİNYUM		ARSENİK		KADMİYUM		KROM		BAKIR		DEMİR		MANGAN		KURŞUN		NİKEL		BOR		ANTİMON		SELENYUM		FLORÜR		KLORÜR		NİTRİT		NİTRAT		SÜLFAT		SODYUM		AMONYUM		MAGNEZYUM		KALSİYUM		S.KLOR	TOPLAM KOLİFORM
EC					6,5-9,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0
WHO	15				6,5-8		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		1,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0
EPA	15				6,5-8,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,3 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		45 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0
TSE	20				6,5-9,5		°C		2500mS/cm		Min. 5 mg/l		0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l	0
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.06.2018	9	1	4,02	0,34	7,41	8,26	18,2	17,6	214	252	5,2	8,1	0,23	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,18	0,01	31,9	3,66	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,7	29,4	<0,004	<0,004	0,89	0,66	3,55	21,7	22,4	23,5	<0,008	<0,008	3,78	4,44	17,5	24,1	0,71	0
2.06.2018	7	1	3,26	0,14	7,42	8,14	15,5	16,2	216	251	5,5	8,2	0,41	0,06	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,35	0,02	41,8	8,89	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,5	29,2	<0,004	<0,004	0,94	0,61	4,1	22,4	23,6	23,8	<0,008	<0,008	4,1	4,56	18,9	21,7	0,66	0
3.06.2018	11	1	2,65	0,30	7,55	8,34	15,5	15,4	209	256	5,8	8,0	0,18	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,16	0,01	18,9	4,8	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	2	3,66	<2	<2	0,08	0,05	28,4	29,5	<0,004	<0,004	1,17	0,66	3,5	22,5	22,8	23,4	<0,008	<0,008	3,8	4,39	17,7	22,9	0,6	0
4.06.2018	12	1	3,45	0,44	7,54	8,41	19,6	19,9	212	259	4,9	8,1	0,21	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,17	0,02	25,0	5,69	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,6	29,6	<0,004	<0,004	1,25	0,72	3,53	22,8	22,5	23,5	<0,008	<0,008	3,82	4,42	17,8	23,1	0,49	0
5.06.2018	11	1	3,28	0,45	7,52	7,92	23,4	21,3	209	249	5,5	7,9	0,21	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	2	2	0,16	<0,01	15,7	3,79	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,3	29,6	<0,004	<0,004	1,26	0,75	3,55	22,9	22,4	23,5	<0,008	<0,008	3,81	4,4	17,6	23	0,51	0
6.06.2018	6	1	3,01	0,33	7,72	8,38	25,2	16,8	206	251	5,7	8,1	0,22	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,17	0,01	11,9	3,05	5,53	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,05	28,1	29,5	<0,004	<0,004	1,30	0,78	3,57	23	22,1	23,6	<0,008	<0,008	3,79	4,43	17,5	23,2	0,47	0
7.06.2018	6	1	3,23	0,21	7,79	8,24	15,6	16,1	202	251	5,1	8,0	0,2	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,12	0,02	20,2	3,56	5,53	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,2	29,6	<0,004	<0,004	1,35	0,74	3,56	23	22,1	23,4	<0,008	<0,008	3,58	4,42	17,6	23,1	0,47	0
8.06.2018	5	1	2,38	0,21	7,49	8,36	19,8	16	202	258	5,8	7,9	0,23	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,2	0,02	19,4	4,50	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,4	29,7	<0,004	<0,004	1,66	0,91	3,66	21,5	22,4	23,1	<0,008	<0,008	3,88	4,46	17,8	23,1	0,55	0
9.06.2018	7	1	2,47	0,2	7,25	8,37	15,6	16,3	203	250	5,3	8	0,21	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,10	0,02	19,8	3,23	5,53	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,04	28,6	29,9	<0,004	<0,004	1,7	0,82	3,61	22	22,4	23,1	<0,008	<0,008	3,68	4,66	17,8	23	0,52	0
10.06.2018	8	1	2,5	0,28	7,85	8,2	15,4	15,6	202	259	5,6	8	0,2	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,10	0,01	23,1	4,28	5,53	<4,35	<2	<2	0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,1	29,3	<0,004	<0,004	1,32	0,8	3,67	22,2	22,1	23,1	<0,008	<0,008	3,75	4,36	18,2	23	0,4	0
11.06.2018	14	1	2,88	0,38	7,41	8,2	18,5	16,7	204	253	6,1	8,1	0,21	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	2,23	2,04	0,20	0,01	23	3,91	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,1	29	<0,004	<0,004	1,40	0,83	3,7	22,3	22,3	23,4	<0,008	<0,008	3,77	4,39	18,3	23,2	0,51	0
12.06.2018	10	1	2,21	0,45	7,34	8,32	18,4	16,9	209	258	5,8	7,8	0,23	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	2,8	0,21	<0,01	24,5	4,14	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,06	28,3	29,4	<0,004	<0,004	1,43	0,84	3,79	22,5	22,4	23,9	<0,008	<0,008	3,79	4,45	18,3	23,6	0,46	0
13.06.2018	13	1	2,46	0,18	7,43	7,82	17,2	16	211	255	6,1	8,1	0,23	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,2	0,01	34,7	6,73	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,2	29,4	<0,004	<0,004	1,47	0,87	3,78	22,3	22,5	23,7	<0,008	<0,008	3,78	4,43	18,5	23,7	0,56	0
14.06.2018	15	1	2,54	0,36	7,27	8,1	18,3	17,6	209	264	6,1	8,2	0,27	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,25	0,01	22,2	6,01	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28	29,7	<0,004	<0,004	1,5	0,9	3,96	22,4	22,6	24,1	<0,008	<0,008	3,76	4,45	18,2	23,9	0,54	0
15.06.2018	15	1	3,18	0,79	7,15	8,35	18,4	18,8	222	254	4,9	8,1	0,19	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	3,21	<2	0,26	0,04	46,8	9,85	5,24	5,12	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	2,18	0,09	0,05	28,2	29,5	<0,004	<0,004	1,56	0,91	3,8	22,7	22,4	24	<0,008	<0,008	3,73	4,41	18,1	23,7	0,45	0
16.06.2018	9	1	3,57	0,21	7,6	8,27	16,5	16	205	295	5,9	8,1	0,33	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	3,09	0,25	0,01	16,5	6,04	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,07	0,04	29,4	28,8	<0,004	<0,004	1,66	0,89	3,91	21,9	22,4	23,8	<0,008	<0,008	3,57	3,94	12,5	19,7	0,51	0
17.06.2018	11	1	2,82	0,18	7,61	8,2	18,3	18,7	205	259	6,2	8	0,20	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,2	0,01	13,6	5	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,07	0,05	28,7	28,2	<0,004	<0,004	1,62	0,8	3,87	21,2	22,3	24	<0,008	<0,008	3,7	3,87	14,6	19	0,45	0
18.06.2018	12	1	2,9	0,6	7,47	8,46	19	18,4	207	253	5,9	7,9	0,24	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,22	<0,01	9,29	3,17	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,6	27,9	<0,004	<0,004	1,63	0,82	3,93	21,5	22	24,1	<0,008	<0,008	3,66	3,82	14,1	18,8	0,58	0
19.06.2018	12	1	2,86	0,18	7,2	7,92	19,6	19,5	214	250	5,4	8	0,24	0,02	3,6	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	12,5	3,93	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,3	28,3	<0,004	<0,004	1,67	0,85	3,95	21,3	22,2	23,9	<0,008	<0,008	3,62	3,83	14	18,6	0,4	0
20.06.2018	13	1	2,45	0,48	7,61	8,65	19,9	18,4	208	252	5,9	8,2	0,23	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	12,0	3,32	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,1	28,4	<0,004	<0,004	1,71	0,88	3,91	21,7	21,8	23,9	<0,008	<0,008	3,61	3,85	14,3	18,7	0,49	0
21.06.2018	17	1	2,78	0,68	7,32	8,54	18,6	16,8	215	259	5	8,3	0,21	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	4,94	4,14	0,23	<0,01	18,6	4,43	4,55	4,4	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,06	28,2	28,7	<0,004	<0,004	1,73	0,89	3,87	21,4	21,5	24,2	<0,008	<0,008	3,63	3,89	14,2	19	0,5	0
22.06.2018	9	1	2,55	0,60	7,31	8,53	19,8	16,8	224	254	6,2	7,9	0,15	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,2	<0,01	25,8	4,5	<4,35	<4,35	<2	<2	0,07	<0,01	<2	<2	2	2	0,08	0,06	28,5	28,9	<0,004	<0,004	1,79	0,92	3,64	21,3	21,3	24,2	<0,008	<0,008	3,66	3,91	14,4	19,1	0,48	0
23.06.2018	7	1	2,57	0,36	7,26	8,20	18	17,2	211	258	6,8	8,2	0,21	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,21	0,01	17,3	5,2	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,06	29,3	28,4	<0,004	<0,004	1,98	0,89	3,66	21,5	21,9	23,3	<0,008	<0,008	3,66	3,97	15,6	20,4	0,48	0
24.06.2018	6	1	2,25	0,31	7,21	8,18	18,1	16,8	213	258	6,8	7,9	0,21	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,2	0,02	19,6	4,37	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,06	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,94	0,91	4,55	22,3	22,1	23,5	<0,008	<0,008	3,71	3,9	14,9	20,8	0,51	0
25.06.2018	4	1	2,41	0,42	7,17	8,2	18,8	16,2	213	259	4,6	8,2	0,21	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,21	0,01	20,5	4,45	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,07	29,1	28,4	<0,004	<0,004	1,92	0,88	4,61	22,4	22,6	23,1	<0,008	<0,008	3,88	4,01	15,4	20,7	0,40	0
26.06.2018	9	1	2,18	0,35	7,32	8,40	21,2	16,5	220	265	5,0	8,6	0,14	<0,01	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,19	<0,01	21,4	3,5	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,95	0,78	4,56	21,5	21,5	23,7	<0,008	<0,008	3,79	4,10	14,7	20,1	0,45	0
27.06.2018	10	1	1,97	0,30	7,36	8,18	21,2	17,6	213	253	6,1	8,3	0,16	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,17	<0,01	17,2	3	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,95	0,78	4,56	21,5	21,5	23,7	<0,008	<0,008	3,79	4,10	14,7	20,1	0,5	0
28.06.2018	11	1	20,20	0,57	7,28	8,63	21,2	17,5	219	261	5,1	8,4	0,14	0,04	5,5	<3,37	<2	<2	<2	<2	3,07	2,24	0,18	<0,01	13	2,69	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,06	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,95	0,78	4,56	21,5	21,5	23,7	<0,008	<0,008	3,79	4,10	14,7	20,1	0,48	0
29.06.2018	12	1	2,04	0,53	7,25	8,45	22,7	19,0	214	255	5,40	8	0,14	0,04	3,35	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	0,85	2,69	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,92	0,89	3,64	22,3	21,3	23,1	<0,008	<0,008	3,79	3,9	14,4	19,1	0,31	0
30.06.2018	6	1	1,90	0,25	7,18	8,10	18,8	19,4	222	263	5,60	7,9	0,13	0,05	3,35	<3,37	<2	<2	<2	<2	4,6	3,09	0,17	<0,01	78,2	3,5	6,12	5,09	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,92	0,89	3,64	22,3	21,3	23,1	<0,008	<0,008	3,79	3,9	14,4	19,1	0,38	0

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe " uygun olduğunu bildirir rapordur.

TSE: Türk Standartlar Enst.

WHO: Dünya sağlık Teşkilatı

EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı

EC: Avrupa Birliği

*** Spektrofotometrik**

FR.57 Yürürlük Tarihi: 01.05. 2011 Rev. No/Tarihi: 00/ -

| | | |