Standart	RENK		BULANIKLIK		PH		SICAKLIK		İLETKENLİK		Ç.OKSİJEN		ALÜMİNYUM		ARSENİK		KADMİYUM		KROM		BAKIR		DEMİR		MANGAN		KURŞUN		NİKEL		BOR		ANTİMON		SELENYUM		FLORÜR		KLORÜR		NİTRİT		NİTRAT		SÜLFAT		SODYUM		AMONYUM		MAGNEZYUM		KALSİYUM		S.KLOR
EC					6,5-9,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l
WHO	15				6,5-8		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,2 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		50 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		1,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l
EPA	15				6,5-8,5		°C		2500µS/cm				0,2 mg/l		10 µg/l		5,0 µg/l		50 µg/l		2000 µg/l		0,3 mg/l		50 µg/l		10 µg/l		20 µg/l		1 mg/l		5 µg/l		10 µg/l		0,2 mg/l		250 mg/l		0,5 mg/l		45 mg/l		250 mg/l		200 mg/l		0,5 mg/l		mg/l		mg/l		0,5 mg/l
TSE	*20*				*6,5-9,5*		*°C*		*2500mS/cm*		*Min. 5 mg/l*		*0,2 mg/l*		*10 µg/l*		*5,0 µg/l*		*50 µg/l*		*2000 µg/l*		*0,2 mg/l*		*50 µg/l*		*10 µg/l*		*20 µg/l*		*1 mg/l*		*5 µg/l*		*10 µg/l*		*0,2 mg/l*		250 mg/l		*0,5 mg/l*		*50 mg/l*		250 mg/l		200 mg/l		*0,5 mg/l*		mg/l		mg/l		0,5 mg/l
TARİH	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
1.07.2018	12	1	2,21	0,60	7,27	8,65	18,4	15,3	211	264	4,7	8,1	0,10	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	3,46	<2	0,20	<0,01	20,1	4,51	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	28,8	28,1	<0,004	<0,004	1,92	0,89	3,64	22,3	21,3	23,1	<0,008	<0,008	3,79	3,9	14,4	19,1	0,22
2.07.2018	4	1	1,96	0,37	7,2	8,2	22	17,7	217	255	5,2	7,7	0,13	0,06	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,19	<0,01	25,5	3,72	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,04	28,9	27,4	<0,004	<0,004	2,56	0,77	3,45	21,8	21,4	23,5	<0,008	<0,008	3,91	4,12	15,2	20,8	0,44
3.07.2018	3	1	2,01	0,62	7,25	8,67	22,1	18	216	265	4,1	7,4	0,15	0,06	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	17,7	3,70	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,05	28,3	27,1	<0,004	<0,004	3,96	0,81	3,46	22,1	21,7	23,8	<0,008	<0,008	3,89	5,15	14,8	20,1	0,45
4.07.2018	16	1	2,01	0,55	7,10	8,40	22,9	23,8	222	259	5	8,2	0,10	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	136	4,10	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,07	0,04	28,5	27,3	<0,004	<0,004	3,00	0,72	3,40	21,7	21,3	22,0	<0,008	<0,008	3,55	3,44	15,1	22,0	0,45
5.07.2018	9	1	1,89	0,65	7,33	8,31	24,8	22,5	222	258	5,2	8,3	0,11	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	139	5,36	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,07	0,04	28,3	27,0	<0,004	<0,004	2,96	0,70	3,48	21,5	21,1	20,4	0,13	<0,008	3,66	3,55	15,4	22,2	0,50
6.07.2018	4	1	2,77	0,80	7,21	8,25	21,1	18,3	217	261	4,5	7,8	0,14	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,21	<0,01	43	3,74	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,8	26,7	<0,004	<0,004	3,98	0,88	3,66	21,9	21,8	23,1	<0,008	<0,008	3,99	3,41	15,8	20,9	0,55
7.07.2018	14	1	2,6	0,53	7,15	8,25	18,8	18,3	213	262	4,8	7,8	0,17	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,21	<0,01	29,7	4,16	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,7	25,4	<0,004	<0,004	4,15	0,74	3,89	22,3	21,5	23,4	<0,008	<0,008	4,05	3,98	15,4	21,1	0,52
8.07.2018	11	1	2,93	0,56	7,17	8,38	19,7	17,8	216	265	4,7	7,8	0,15	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,30	<0,01	60,4	4,36	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,07	0,05	28,1	24,9	<0,004	<0,004	4,89	0,65	3,91	21,8	21,4	23,3	<0,008	<0,008	3,96	4,02	15,2	23,6	0,54
9.07.2018	6	1	2,63	0,51	7,40	8,40	22,3	20,0	216	260	4,6	7,1	0,13	0,06	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	2,31	2,64	0,24	<0,01	3,34	6,11	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,05	28,6	23,8	<0,004	<0,004	4,96	0,61	3,88	22,5	21,7	23,6	<0,008	<0,008	4,01	4,11	15,7	23,4	0,46
10.07.2018	3	1	3,37	0,80	7,40	8,70	22,5	18,8	222	268	4,4	7,7	0,12	0,05	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,22	<0,01	201	10,5	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,2	25,1	<0,004	<0,004	4,50	0,70	3,71	21,5	21,6	23,1	0,10	<0,008	3,60	3,58	15,3	22,1	0,73
11.07.2018	13	1	2,93	0,74	7,00	8,00	22,0	18,0	220	265	4,2	7,2	0,10	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,25	<0,01	261	16,8	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,07	30,2	29,6	0,03	0,02	4,00	0,59	3,10	20,4	20,2	21,7	0,09	<0,008	3,05	3,94	16,7	24,9	0,69
12.07.2018	9	1	3,50	0,83	7,50	8,30	22,8	19,9	224	269	5,5	7,6	0,07	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,28	<0,01	350	38,6	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,07	30,1	29,7	0,03	0,02	4,03	0,60	3,05	20,2	20,1	21,5	0,06	<0,008	3,00	3,90	16,2	24,7	0,50
13.07.2018	15	1	3,30	0,48	7,35	8,51	20,0	19,2	221	265	4,0	7	0,09	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,27	0,01	261	9,78	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,06	30,0	29,5	0,02	0,02	4,01	0,57	3,00	20,3	20,3	21,7	0,06	<0,008	3,05	3,95	16,4	24,8	0,62
14.07.2018	8	1	3,44	0,34	7,2	7,85	19,9	17,5	225	268	5,0	7,6	0,08	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	5,17	3,27	0,2	<0,01	335	10,4	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	29,1	28,4	<0,004	<0,004	4,66	0,53	2,98	20,8	19,7	21,3	<0,008	<0,008	4,11	3,89	15,2	21,9	0,5
15.07.2018	6	1	3,65	0,62	7,21	8,45	18,5	19,2	225	269	3,7	7,1	0,08	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,3	<0,01	322	12,3	<4,35	4,97	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	30	24,5	<0,004	<0,004	4,00	0,53	3,10	22,2	20,1	21,3	<0,008	<0,008	3,66	3,89	15,1	24,2	0,41
16.07.2018	13	1	3,96	0,51	7,09	8,07	20,1	18,3	228	264	4,3	7,6	0,05	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,27	<0,01	332	10,8	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,04	28,7	23,7	<0,004	<0,004	5,62	0,61	3,22	21,8	20,3	21,7	<0,008	<0,008	3,66	3,91	16,4	25,1	0,59
17.07.2018	13	1	1,92	0,30	7,56	8,20	20	17,9	216	272	4,4	7,6	0,06	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,22	<0,01	76,1	5,16	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,04	29,6	23,1	<0,004	<0,004	5,11	0,58	3,18	22,4	20,1	21,1	<0,008	<0,008	3,56	3,96	16,8	21,4	0,61
18.07.2018	14	1	3,27	0,21	7,07	7,89	17,7	18,6	229	273	3,9	7,3	0,04	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,22	<0,01	190	<0,76	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	28,7	29,4	<0,004	<0,004	4,50	0,60	3,20	20,4	20,4	21,7	<0,008	<0,008	3,50	3,94	15,9	24,9	0,69
19.07.2018	13	1	1,83	0,75	7,45	8,35	22	19,7	218	285	4,5	7,2	0,04	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	6,13	0,20	<0,01	159	<0,76	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	27,6	29,0	<0,004	<0,004	4,35	0,65	3,15	20,1	20,5	21,5	<0,008	<0,008	3,45	3,90	15,2	24,7	0,48
20.07.2018	15	1	1,98	0,34	7,19	8,19	19	18,1	218	291	4,6	4,1	0,05	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	155,0	<0,76	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,09	0,04	28,4	29,1	<0,004	<0,004	5,11	0,59	3,16	21,1	20,7	21,9	<0,008	<0,008	3,56	4,09	15,5	21,9	0,51
21.07.2018	12	1	1,80	0,17	7,56	7,72	19,8	19,8	216	288	4,8	5,7	0,04	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,19	<0,01	175	<0,76	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,05	27,9	28,9	<0,004	<0,004	5,6	0,61	3,29	21,7	20,4	21,4	<0,008	<0,008	3,59	4,25	16,4	21,3	0,71
22.07.2018	13	1	2,62	0,17	7,2	8,01	17,4	17,2	224	308	4,8	5,5	0,05	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,26	<0,01	396	<0,76	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,08	0,04	27,5	27,8	<0,004	<0,004	5,6	0,63	3,25	21,5	20,4	21,5	<0,008	<0,008	3,51	3,85	16,2	22,2	0,55
23.07.2018	7	1	3,01	0,30	7,05	8,19	18	17,6	231	258	4,8	5,7	0,05	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,4	<0,01	558	9,1	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	0,01	<2	<2	<2	2,17	0,04	0,04	29	30,3	0,01	0,007	<0,33	<0,33	4,96	17,9	22,1	22,2	0,45	<0,008	3,80	3,91	16,1	22,6	0,74
24.07.2018	9	1	2,20	0,27	7,21	7,61	18,9	17,7	220	254	3,0	7,2	0,04	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,23	<0,01	275	23,1	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,04	0,04	29,1	30,3	0,01	0,005	<0,33	<0,33	5,00	17,8	22,0	22,1	0,45	<0,008	3,80	3,90	16,0	22,5	0,57
25.07.2018	11	1	1,57	0,51	7,31	8,3	20,1	19,3	219	261	3,6	6,8	0,03	0,04	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,18	<0,01	142	3,88	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,04	0,04	28,9	30,1	0,01	0,006	<0,33	<0,33	4,95	17,9	22,2	22,2	0,43	<0,008	3,78	3,92	16,2	22,5	0,72
26.07.2018	22	1	1,30	0,70	7,37	8,12	20,8	19,5	219	264	4,2	7,0	0,02	0,03	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,14	<0,01	63,2	2,86	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,04	0,04	29	30,3	0,01	0,005	<0,33	<0,33	4,98	18,0	22,0	22,1	0,41	<0,008	3,80	3,90	16	22,3	0,76
27.07.2018	7	1	1,45	0,26	7,24	7,87	19,4	19,5	222	271	4,5	7,2	0,02	0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,22	<0,01	152	2,57	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,04	0,04	28,7	30,1	0,01	0,006	<0,33	<0,33	5,00	17,7	22,1	22,2	0,43	<0,008	3,80	3,92	16,2	22,2	0,88
28.07.2018	9	1	1,65	0,33	7,11	8,12	19,1	18,5	228	293	3,2	7,3	<0,02	0,03	3,77	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,19	0,02	31,3	4,94	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,05	0,04	28,4	29,6	<0,004	<0,004	<0,33	<0,33	4,73	18,1	22,2	23,4	<0,008	<0,008	4,15	3,99	16,8	22,3	0,79
29.07.2018	8	1	1,91	0,16	7,19	8,10	1,7	19,6	223	314	3,1	7,1	<0,02	<0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	<2	0,20	<0,01	411	5,07	<4,35	<4,35	<2	<2	0,01	0,01	<2	<2	<2	<2	0,05	0,04	28,5	29,1	<0,004	<0,004	<0,33	<0,33	5,00	17,6	22,2	23,4	<0,008	<0,008	3,78	3,92	15,5	21,9	0,58
30.07.2018	10	1	1,67	0,47	7,32	8,09	20,8	19,7	222	265	3,7	7,3	<0,02	<0,02	<3,37	<3,37	<2	<2	<2	<2	<2	3,87	0,21	<0,01	199	4,33	<4,35	<4,35	<2	<2	<0,01	<0,01	<2	<2	<2	<2	0,04	0,04	28,7	30,1	<0,004	<0,004	<0,33	<0,33	4,96	17,7	22,1	22,2	<0,008	<0,008	3,81	3,95	16,2	22,3	0,80

Analizi yapılan su numunesinin 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İnsani Tüketim Amaçlı Sulara Dair Yönetmelik" Uygun olduğuna Dair Rapordur

TSE: Türk Standartlaı Enst. **WHO: Dünya sağlık Teşkilatı** **EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı** **EC: Avrupa Birliği**

* Spektrofotometrik

FR.57 Yürürlük Tarihi: 01.05. 2011 Rev. No/Tarihi: 00/ -

TOPLAM KOLİFORM	FEKAL KOLİFORM
0	**0**
0	**0**
0	**0**
0	***0***
ÇIKIŞ	ÇIKIŞ
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0